

基安労発0401第2号  
平成29年4月1日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局  
安全衛生部労働衛生課長  
( 契 印 省 略 )

### 受動喫煙防止対策助成金の手引きについて

受動喫煙防止対策助成金は、平成23年9月16日付け厚生労働省発基安0916第1号厚生労働事務次官通達「受動喫煙防止対策助成金の支給について」及び同日付け基発0916第6号厚生労働省労働基準局長通達「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」により運用しているところであるが、助成金の交付を受けようとする事業主の便宜を図る観点から、平成24年11月19日付け基安労発1119第1号厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通達「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」（以下「書類作成要領通達」という。）及び平成24年9月7日付け基安労発0907第1号厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知「受動喫煙防止対策助成金に関する質疑応答集（Q&A）について」（以下「Q&A通達」という。）を定めているところである。

今般、申請者の利便性の向上等の観点から、書類作成要領通達とQ&A通達を一本化し、受動喫煙防止対策助成金の申請に当たって必要となる具体的な手続きや書類の作成要領を一覧できる「受動喫煙防止対策助成金の手引き」を別添のとおり作成したので、了知の上、申請希望者をはじめとする関係者への周知、活用方願います。

なお、本通達をもって、書類作成要領通達及びQ&A通達は廃止する。

# 受動喫煙防止対策助成金の手引き

平成 29 年 4 月 1 日 初版



厚生労働省・都道府県労働局

## 目次

第1	助成内容、助成対象となる措置.....	2
第2	助成対象となる事業主.....	3
第3	申請等手続きの流れ（フローチャート）.....	4
第4	交付申請に必要な書類、手続き.....	7
第5	事業実績報告に必要な書類、手続き.....	12
第6	受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書の提出.....	15
第7	事業で設置した喫煙室等の現状報告.....	15
第8	その他の手続き（交付申請の取下げ、変更の承認申請、中止（廃止）申請、交付対象物等の処分等に係る承認申請など）.....	15
第9	受動喫煙防止対策助成金に関する質疑応答集（Q & A）.....	17
第10	必要書類の作成例.....	50
別紙1	受動喫煙防止対策助成金交付申請時チェックリスト（申請事業者用）...	78
別紙2	受動喫煙防止対策助成金事業実績報告時チェックリスト（申請事業者用）	79
別紙3	都道府県労働局連絡先一覧.....	80

※ この手引きにおいて、「交付要綱」とは、「受動喫煙防止対策助成金交付要綱（平成 23 年 9 月 16 日付け厚生労働省発基安 0916 第 1 号厚生労働事務次官通達の別添）（最終改正：平成 29 年 4 月 1 日付け厚生労働省発基安 0401 第 1 号）」のことを言います。また、「交付要領」とは、「受動喫煙防止対策助成金交付要領（平成 23 年 9 月 16 日付け基発 0916 第 6 号厚生労働省労働基準局長通達の別添）（最終改正：平成 29 年 4 月 1 日付け基発 0401 第 3 号）」のことを言います。

交付要綱、交付要領ともに、以下の HP から確認することができます。申請様式のワードファイルも同じ HP にございますので、ご活用下さい。

<http://www.nhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.htm>

## 第1 助成内容、助成対象となる措置

この助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。

助成対象となる措置は以下のとおりです。なお、助成を受ける場合は、事業場の室内及びこれに準ずる環境において、**措置を講じる区域以外を禁煙とする必要**があります。

⇒詳しくは **Q&Aの間I-17~18 (23ページ)** を参照してください

助成対象となる措置	要件	措置を行った場所における飲食等の可否
① 一定の要件を満たす <b>喫煙室</b> の設置・改修	喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が 0.2 m/秒 以上	不可
② 一定の要件を満たす <b>屋外喫煙所 (閉鎖系)</b> の設置・改修	出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどなく、屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しない	不可
③ 一定の要件を満たす <b>換気装置</b> の設置など (注意： <u>宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみが対象</u> となります)	・喫煙区域の粉じん濃度が 0.15 ng/m <sup>3</sup> 以下 または ・必要換気量が 70.3 × (席数) m <sup>3</sup> /時間以上	可

また、助成対象経費、助成率、上限額は以下のとおりです。

助成対象経費	助成率	上限額
一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など	1/2	200万円

⇒詳しくは **Q&Aの間III-1~11 (29~33ページ)** をご参照ください

ただし、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。

⇒詳しくは **Q&Aの間III-2~3 (30~31ページ)** を参照してください

特に経済的な観点の目安としては、単位面積あたりの助成対象経費が次ページの表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積あたりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行います。

すのでご注意ください。

交付対象	設置を行おうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額
① 喫煙室の設置・改修	60万円/㎡
② 屋外喫煙所の設置・改修	
③ 上記以外の受動喫煙を防止するための措置・改修 (換気装置の設置など)	40万円/㎡

例) 4㎡の喫煙室の設置経費が320万円かかる事業計画の場合

単位面積当たりの助成対象経費：320万円÷4㎡=80万円/㎡

⇒ 60万円/㎡を超えているので、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費としては、

4㎡×60万円/㎡=240万円 までしか認められません。

さらに、助成率は1/2ですので、助成金として交付されるのは、

240万円×1/2=120万円 となります。

## 第2 助成対象となる事業主

次のすべてに該当する事業主が対象です。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主


(2) 以下の表のいずれかに該当する中小企業事業主

※労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

業 種		常時雇用する労働者数	資本金
小売業	小売業、飲食店、配達飲食サービス業	50人以下	5,000万円以下
サービス業	物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例：協同組合)など	100人以下	5,000万円以下
卸売業	卸売業	100人以下	1億円以下
その他の業種	農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など	300人以下	3億円以下

(3) 事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主

### 第3 申請等手続きの流れ（フローチャート）



#### 1. 提出書類準備

この助成金を受けるためには、工事を実施する前に設置する場所を所轄する都道府県労働局（以下「所轄の労働局」）への申請が必要となります。また、予算の執行は年度単位のため、交付決定を受けた年度内に工事を完了し、翌年度の4月10日までに事業実績報告を行うことができない場合は、申請を受け付けることができません。

この手引きや交付要綱、交付要領などをよく読んで、助成金の制度を把握し、申請書の作成、関係資料を準備してください。不明な点があれば、所轄の労働局（労働基準部健康課または健康安全課）や相談支援業務の相談ダイヤル【電話番号：050-3537-0777、相談は無料です】にお気軽にご相談ください。

#### 2. 交付申請

申請書類（正副2部）を、所轄の労働局（提出部署は雇用環境・均等部企画課または雇用環境・均等室）に提出してください。労働局での審査期間は原則1か

月以内です。助成金の交付が適当と認められると、労働局で「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」を発行します。この交付決定通知書を受領してから、工事に着手してください。

⇒具体的な手続きは「**第4 交付申請に必要な書類、手続き**」（7ページ〜）を参照

※ 助成金の交付は、その年度であらかじめ決められた予算額の範囲内で行うので、年度途中で申請を締め切る可能性があります。申請を締め切る見込みが生じた場合は、事前にホームページなどでお知らせします。

### 3. 工事の発注・施工

交付決定の内容に従って工事を実施してください。事業内容に**変更がある場合**は、「交付決定内容変更承認申請書」を所轄の労働局に提出し、**承認を受ける**必要があります。

⇒事業内容に変更がある場合の手続きは「**第8 その他の手続き**」の1～3（15ページ〜）を参照

### 4. 工事費用の支払い

工事が完了したら費用を支払い、領収書と明細を受領してください。

### 5. 事業実績報告

交付決定の際に指定された期日までに、**報告書類（正副2部）を、所轄の労働局（提出部署は労働基準部健康課または健康安全課）に提出してください。**交付申請時と書類の提出部署が異なりますので、ご注意ください。

⇒具体的な手続きは「**第5 事業実績報告に必要な書類、手続き**」（12ページ〜）を参照

### 6. 支払請求書の提出

所定の様式の請求書に、助成金の振込先として指定する口座等の情報を記載し、**所轄の労働局（労働基準部健康課または健康安全課）に提出してください。**

⇒具体的な手続きは「**第6 受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書の提出**」（15ページ）を参照

### 7. 助成金の受領

請求書で指定された口座に、所轄の労働局より助成金が振り込まれます。

### 8. 実施状況報告

この助成金を受けた喫煙室等は、助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後**5年間を経過するまで**、都道府県労働局長の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用したり、撤廃したり、譲渡などをすることはできません。

おおむね助成金交付の5年後までを目途に、労働局から設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について報告を求めますので、交付額確定の際に指定された期日までに、所定の様式に従って、**所轄の労働局（労働基準部健康課または健康**

安全課）に報告してください。

⇒具体的な手続きは「第7 事業で設置した喫煙室等の現状報告」（15ページ）を参照

⇒喫煙室等を撤廃するなどの必要が生じた場合の手続きは「第8 その他の手続き」の4（16ページ）を参照

#### 第4 交付申請に必要な書類、手続き

申請の際には、以下の1から11を参考に必要書類を作成し、添付書類も含めて正副2部提出してください。副本は申請事業主の控えとして受付印を押印の上返却します。

提出する部署は所轄の労働局の雇用環境・均等部企画課（又は雇用環境・均等室）となります。（ただし、申請書類提出後の喫煙室等に係る技術的事項の審査等に係る連絡は、健康安全課（又は健康課）からいたしますのでご注意ください。）

なお、この手引きの巻末に交付申請に必要な書類のチェックリストがございますので、適宜ご活用ください（78ページ、別紙1）。

##### 1. 「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」（交付要綱様式第1号）

記載例1（52～53ページ）を参考に作成してください。記載内容は、添付書類の内容と齟齬を生じることがないように留意してください。

##### 2. 「受動喫煙防止対策に係る事業計画」（交付要綱様式第1号別添）

記載例2（54ページ）を参考に作成してください。

##### 3. 「第3に規定する不交付要件に該当しない旨の書類」（交付要領第5の1の（1）②ア）

記載例3（55ページ）を参考に作成してください。

##### 4. 「直近の労働保険概算保険料申告書の写し」（交付要領第5の1の（1）②イ）

(1) 保険関係が成立して間もない等、交付申請書の提出時点で労働保険概算保険料申告書が提出されていない場合は、労働保険関係成立届の写しを提出して下さい。

(2) 労働保険事務組合に労働保険の事務の処理を委託している場合は、労働保険事務組合発行の保険料の領収書の写しを添付してください。

(3) 新規に営業を開始する事業場で労働保険関係が未成立の場合は、交付申請を行うことができません。（交付要領第3不交付要件（1）に該当）

##### 5. 「中小企業事業主であることを確認するための書類」（交付要領第5の1の（1）②ウ）

(1) 資本金又は労働者数が中小企業事業主の要件（3ページ参照）に該当することを示す書類を提出してください。ただし、前記4.の「直近の労働保険概算保険料申告書の写し（又は労働保険関係成立届の写し）」により中小企業事業主の要件に該当することが明らかな場合は、資料を別途作成する必要はありません。

(2) 助成事業主と受動喫煙防止対策を講ずる事業場が別々に労働保険に加入して

- いる場合は、助成事業主が加入する「直近の労働保険概算保険料申告書の写し（又は労働保険関係成立届の写し）」も提出する必要があります。
- (3) 助成を受けようとする事業場に派遣社員がいる場合は、派遣社員の数がわかる書類を提出してください。
- (4) 申請者が複数の業種を営んでいる場合、主たる事業の業種を判断した根拠資料（業種ごとの事業場数、労働者数、売上高等がわかる資料）を提出してください。
6. 「喫煙室の設置等をしようとする場所の工事前の写真（申請日から3か月以内に撮影したもの）」（交付要領第5の1の（1）②エ）
- (1) ①喫煙室の設置等をしようとする場所全体を収めた写真に加え、②換気扇等を設置する予定の箇所及び電気工事等を施工する予定の箇所について撮影した写真を提出してください。また、写真には可能な限り撮影日も記載してください。
- (2) デジタルカメラを使用して撮影した複数の写真をA4用紙等に配置して印刷する場合は、工事予定場所の施工前の状況が明瞭に確認できるよう、解像度、印刷方法等を設定の上、印刷してください。
7. 「設置等しようとする喫煙室等の場所、仕様、換気扇等の設備、利用可能な人数、その他助成事業の詳細を確認できる資料」（交付要領第5の1の（1）②オ）
- (1) 「設置等しようとする喫煙室等の場所、仕様」について
- (ア) 助成金の交付対象となる事業場内の設計図（平面図）に、以下を記載して下さい。必要に応じ拡大した図面等を添付し、設置等する喫煙室等の仕様を明確にしてください。
- ① 換気扇等の設備を配置する箇所
  - ② 電気工事、配管工事等を施工する箇所
  - ③ 喫煙室等の喫煙区画内部への空気の流入が想定される箇所
  - ④ 前記6の写真の撮影場所を起点として撮影した方向に向かう矢印
- (イ) 空気清浄機等のうち移動可能な備品・装置を交付対象に含めている場合は、その装置・備品の設置位置を設計図上で明示してください。
- (ウ) 喫煙室の設置等の場合は、喫煙室の出入口の立面図を添付してください。
- (2) 「換気扇等の設備」について
- 受動喫煙防止対策に資する設備として設置する予定の換気扇等について、仕様書、取扱説明書等から受動喫煙防止対策に係る性能（1時間当たりの処理風量、集じん効率等）を示す部分の写しを添付してください。
- (3) 「利用可能な人数」について

座席等を設ける場合は、(1)で示した設計図にも明記してください。なお、「受動喫煙防止対策に係る事業計画」(交付要綱様式第1号別添)で記載した内容と齟齬を生じないように留意してください。

(4)「その他助成事業の詳細を確認できる資料」について

(1)から(3)までのほかに、喫煙室等に設置する機械装置、設備、備品の仕様が分かる資料を添付してください。また、壁紙、床材等の建材を使用する場合は、その仕様が分かる資料も添付してください。

8.「交付要領第5の1の(2)の要件を満たすよう設計されていることが確認できる資料」(交付要領第5の1の(1)②カ)

記載例4から記載例4-4(56~59ページ)までを参考に、現在の事業場の喫煙状況等を踏まえて、次の措置ごとの要件を満たすことについて、換気装置の性能、喫煙室出入口の面積、空気清浄装置の集じん効率、処理風量等から確認できる資料を作成し、添付してください。

助成対象となる措置 (要件を満たすための改修を含む)	要件 (交付要領第5の1の(2))
① <u>喫煙室</u> の設置	喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2(m/秒)以上となるよう設計されていること。
② <u>屋外喫煙所</u> の設置	出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどなく、かつ、屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないよう設計されていること。
③ ①及び②以外の受動喫煙を防止するための措置 (換気装置の設置など。 <u>宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみが対象</u> )	顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所(以下「喫煙区域」という。)における受動喫煙を防止するための措置として、以下のいずれかの要件を満たすよう設計されていること。 ア 措置を講じた結果、喫煙区域の粉じん濃度が0.15 (ng/n <sup>3</sup> ) 以下となること イ n席の客席がある喫煙区域における1時間あたりの必要換気量が70.3×n (n <sup>3</sup> ) 以上となること。

なお、確認の方法は、厚生労働省の委託事業である「受動喫煙防止対策に係る相談支援事業」の電話相談窓口(電話番号:050-3537-0777、相談は無料)で相談することができます。

9.「事業場の室内及びこれに準ずる環境において、(2)の①に定める要件を満たす喫煙室、(2)の②に定める要件を満たす屋外喫煙所又は(2)の③の措置を

講じる場所以外においては喫煙を禁止する旨を説明する書類」(交付要領第5の1の(1)②キ)

記載例5 (60ページ) を参考に記載してください。

10. 「喫煙室の設置等に係る施工業者からの見積書の写し (2者以上)」(交付要領第5の1の(1)②ク)

(1) 見積書は、作成日、施工業者、工事の依頼者である申請事業主が明記されており、使用する建材の規格や数量、設置する機器の型式や台数等が確認できるものを提出してください。なお、前記7.(1)の設計図の内容と照合することができるよう、内訳も明らかにしてください。

(2) 2者以上の施工業者から見積書を取る際には、喫煙室等の機能に影響を及ぼす部分(例:屋外排気装置、扉、ガラリ(給気口)、空気清浄装置等)については、同等の構造、性能等を有するもので取ってください。

(参考;助成対象経費として認められるもの、認められないもの)

認められるもの	認められないもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>電気工事、建築工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費(設計監理料含む。)、管理費</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デザイン料</li> <li>助成金の申請書作成や見積書作成のための費用(事前調査費用含む。)</li> <li>申請の代行のための費用(例:社会保険労務士への報酬)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>喫煙可能区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン</li> <li>換気装置、空気清浄装置、人感センサー</li> <li>ガラリ、給気扇、差圧式吸気口</li> <li>照明機器</li> <li>消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置</li> <li>灰皿、出入口に取り付けるのれん(備品は喫煙室等に据え付けて使用する物に限ります。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>喫煙可能区域内を区切るためのパーティション、ドア、エアカーテン(受動喫煙防止対策の効果に寄与するものは助成対象となりうる。)</li> <li>消耗品(機械装置等の購入時に付属している物は助成対象となります。)</li> <li>映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚</li> <li>机、椅子(固定式も助成対象外)</li> <li>喫煙室の出入口前に設ける部屋(いわゆる前室)に係る費用</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用(手数料を含む。なお、人件費、旅費等については実費での精算となります。)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地の取得に係る費用</li> </ul>

特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められるもの

- ・ 建物の増設費用（喫煙室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。）
- ・ 既存施設の解体、移設に係る経費（Q&Aの問Ⅲ－6（31 ページ）参照）
- ・ 空気調和設備（Q&Aの問Ⅲ－7（32 ページ）参照）
- ・ 建物と屋外喫煙所をつなぐ渡り廊下（エアコン等）（Q&Aの問Ⅲ－8（32 ページ）参照）
- ・ 要件の確認のための測定の費用（厚生労働省が実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限り。）

11. 「その他都道府県労働局長が必要と認める書類」（交付要領第5の1の（1）②ケ）

記載例6（61 ページ）を参考に、助成金振込先申請書を提出してください。そのほか、受動喫煙防止対策に関する事業計画を個別に審査する上で必要なものとして都道府県労働局長から指示があったものがあれば、添付してください。

例えば、建物の一部区画を賃借して営業している事業場が交付決定を受けようとする場合、工事の施工について貸主等施設管理者の承諾を受けている旨の書類を添付する必要があります。

## 第5 事業実績報告に必要な書類、手続き

工事が完了し、工事費用の支払いを終えたら、以下の1から8を参考に事業実績報告に必要な書類を作成し、添付書類も含めて正副2部提出してください。副本は申請事業主の控えとして受付印を押印の上返却します。

提出する部署は各都道府県労働局の労働基準部健康安全課（または健康課）となります（交付申請時と提出部署が異なりますので、ご注意ください。）。

なお、この手引きの巻末に交付申請に必要な書類のチェックリストがございますので、適宜ご活用ください（79ページ、別紙2）。

### 1. 「受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書」（交付要綱様式第9号）

**記載例7（62ページ）**を参考に作成してください。記載内容は、添付資料と齟齬を生じることがないように留意してください。

### 2. 「受動喫煙防止対策に係る事業結果概要報告書」（交付要綱様式第9号別添）

**記載例8（63ページ）**を参考に作成してください。

### 3. 「交付決定通知書の写し」（交付要領第5の2の（1）②ア）及び「交付決定内容の変更を受けた場合は、変更承認通知書の写し」（交付要領第5の2の（1）②イ）

都道府県労働局長が通知した交付決定通知書の写しと、交付決定内容の変更の承認を受けた場合はその全ての変更承認通知書の写しを添付してください。

### 4. 「受動喫煙防止対策に係る事業の領収書及び当該経費に係る内訳の写し（事業実績報告書の提出日において領収書が発行されていない場合にあつては、受動喫煙防止対策に係る事業の請求書及び当該経費に係る内訳の写し）」（交付要領第5の2の（1）②ウ）

#### （1）「領収書（又は請求書）」について

領収書（又は請求書）の作成日、施工業者及び工事の依頼者である助成事業主が記載されていることを確認して下さい。なお、やむを得ず請求書により事業実績報告を行う場合は、交付すべき助成金の額の確定日から起算して1か月以内に、別途施工業者からの領収書の写しを都道府県労働局長に提出する必要があります（提出のない場合、助成金を返還させることがあります）。

#### （2）「内訳」について

助成金の対象となる機器、建材、備品等について規格、数量及び価格が品目ごとに確認できるものであることが必要です。なお、領収書（又は請求書）にこれらの内訳が詳細に記載されている場合は、内訳として別に添付する必要はありません。

5. 「設置等をした喫煙室等の場所、仕様、換気扇等の設備、その他実施した受動喫煙を防止するための設備、備品等の詳細を確認できる写真」（交付要領第5の2の（1）②エ）

以下の（1）及び（2）により、工事を終了した直後に撮影した写真を添付してください。また、写真には撮影日も記載してください。

デジタルカメラを使用して撮影した写真等をA4用紙等に複数枚配置して印刷する場合は、工事の施工内容が明瞭に確認できるよう、解像度、印刷方法等を設定の上、印刷してください。

- （1）「設置等をした喫煙室等の場所、仕様」の写真について

喫煙室等を設置等した場所を喫煙可能な区画の外から撮影した概観の写真のほか、喫煙可能な区画内部の全体像が把握できる写真を添付してください。

- （2）「換気扇等の設備、その他実施した受動喫煙を防止するための設備、備品等の詳細」の写真について

換気扇等の受動喫煙防止対策に係る設備、備品等が実際に設置された状況や、関係する工事が全て施工されたことを確認できる写真を添付してください。

6. 「交付決定を受けた内容と実際に実施した事業が相違ないことを説明する書類」（交付要領第5の2の（1）②オ）

**記載例9（64ページ）**を参考に作成してください。

7. 「実施した受動喫煙を防止するための措置が、1の（2）の要件を満たしていることを確認できる書類」（交付要領第5の2の（1）②カ）

都道府県労働局長から交付決定を受けた次の①から④の事業内容に応じ、交付決定された事業の要件に関する状況を確認した書類を添付してください。

なお、厚生労働省の委託事業で、浮遊粉じん濃度及び風速を測定するための機器の貸出しを無料で行っていますので、必要に応じて活用してください。

- ① 喫煙室を設置等した場合

**記載例10（65ページ）**を参考に、喫煙室出入口において喫煙室内に向かう風速（平均値）を測定し、その結果について記録した書類を添付してください。

- ② 屋外喫煙所を設置等した場合

**記載例10-2（66ページ）**を参考に、屋外喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度を、屋外喫煙所での喫煙前・喫煙後についてそれぞれ測定し、その結果について記録した書類を添付してください。

- ③ 「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置」として、粉じん濃度の低減措置により交付決定を受けた場合

**記載例10-3（67ページ）**を参考に、通常営業時の使用条件において浮遊

粉じん濃度（平均値）を測定し、その結果について記録した書類を添付してください。

- ④ 「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置」として、換気量を増加させる措置により交付決定を受けた場合

記載例 10-4（68 ページ）を参考に、設置した換気装置により生じる風速の実測値（平均値）と開口部の断面積を基に、換気量を算出した結果を資料として添付してください。

8. 「その他都道府県労働局長が必要と認める書類」（交付要領第5の2の（1）②キ）

助成金の額の決定に関する個別の審査を実施する上で必要なものとして都道府県労働局から指示があった場合に添付してください。

## 第6 受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書の提出

都道府県労働局から受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書（交付要綱様式第10号）が到達したら、速やかに記載例11（69ページ）を参考に受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書（交付要綱別添様式第11号）を正副2部作成し、提出してください。なお、副本は申請事業主の控えとして受付印を押印の上返却します。提出する部署は各都道府県労働局の労働基準部健康安全課（または健康課）となります（交付申請時と提出部署が異なりますので、ご注意ください。）。

## 第7 事業で設置した喫煙室等の現状報告

交付要綱第16条に基づき、本助成金の適切な運用を確保するために、都道府県労働局長から講じた措置の現状報告を求めることがありますので、関係書類は適正に保存するようにして下さい。

喫煙室の場合は記載例12の記載例を、屋外喫煙所の場合は記載例12-2の記載例を、喫煙室・屋外喫煙所以外の受動喫煙を防止するための措置の場合は記載例12-3の記載例を参考に報告書を作成し、提出してください（70～72ページ）。

その際、前記第5の5に掲げた「設置等をした喫煙室の場所、仕様」などに準じて撮影した写真を適宜添付してください。

## 第8 その他の手続き（交付申請の取下げ、変更の承認申請、中止（廃止）申請、交付対象物等の処分等に係る承認申請など）

### 1. 交付決定を受ける前に申請を取り下げたい場合

記載例13（73ページ）を参考に申出書を作成し、正副2部提出してください。なお、副本は申請事業主の控えとして受付印を押印の上返却します。提出する部署は各都道府県労働局の労働基準部健康安全課（または健康課）となります（交付申請時と提出部署が異なりますので、ご注意ください。）。

### 2. 交付決定を受けた事業内容を変更したい場合（変更承認申請）

下記①～③の資料を正副2部提出してください。なお、副本は申請事業主の控えとして受付印を押印の上返却します。提出する部署は各都道府県労働局の労働基準部健康安全課（または健康課）となります（交付申請時と提出部署が異なりますので、ご注意ください。）。

- ① 記載例14（74ページ）を参考に作成した「受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認申請書」（交付要綱様式第4号）
- ② 「受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書」（以下「交付決定通知書」という。）の写し

- ③ 既に交付決定を受けた事業の内容の変更について都道府県労働局長の承認を受けているものがある場合にあっては、「受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書」（以下、「変更承認通知書」という。）の写し

3. 交付決定を受けた事業を中止（廃止）したい場合

記載例 15 (75 ページ) 又は記載例 16 (76 ページ) を参考に「受動喫煙防止対策助成金事業中止（廃止）承認申請書」（交付要綱様式 7 号）を作成し、交付決定通知書の写しと併せて正副 2 部ずつ提出してください。なお、副本は申請事業主の控えとして受付印を押印の上返却します。提出する部署は各都道府県労働局の労働基準部健康安全課（または健康課）となります（交付申請時と提出部署が異なりますので、ご注意ください。）。

⇒ 「中止」と「廃止」の違いは、Q&Aの問VI-5 (45 ページ) を参照してください。

4. 喫煙室等の撤去や措置を講じた事業場の廃止にともなう喫煙室等の撤去や転売、譲渡などにより、交付対象物等の処分等に係る承認申請を行う場合

記載例 17 (77 ページ) を参考に「受動喫煙防止対策助成金の交付対象物等の処分等に係る承認申請書」を作成し、交付決定通知書の写しと併せて正副 2 部ずつ提出してください。なお、副本は申請事業主の控えとして受付印を押印の上返却します。提出する部署は各都道府県労働局の労働基準部健康安全課（または健康課）となります（交付申請時と提出部署が異なりますので、ご注意ください。）。

また、助成対象事業で取得した財産の処分等により収入がある、又はあると見込まれる場合は、交付要綱第 19 条第 2 項の規定に従い、助成金の交付額を超えない範囲で、その収入の全部又は一部を国に納付させることがあります。

## 第9 受動喫煙防止対策助成金に関する質疑応答集（Q & A）

### 【目次】

I 助成内容、助成対象となる措置（全般について） .....	18
II 助成の対象となる事業主、事業形態等 .....	24
III 本助成金制度により助成が受けられる範囲 .....	29
IV 助成金の交付を受けるための措置の要件 .....	34
V 申請手続関係 .....	38
VI 計画の変更、中止又は廃止 .....	44
VII 帳簿の備え付け及び財産の処分の制限 .....	46
VIII その他 .....	48

## I 助成内容、助成対象となる措置（全般について）

（問 I - 1）

受動喫煙防止対策助成金で助成の対象となる「喫煙室」と「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置」には、どのような違いがありますか。

（答 I - 1）

「喫煙室」とは、壁等により他の部屋から空間的に分離された室であって、室外から内に向かう風速が0.2（m/秒）以上となるよう設計されているものをいいます。本助成金制度において喫煙室とは「喫煙のための専用の室」としており、その室内で喫煙以外のこと（例：飲食）を行うことを目的とするものは、助成対象となりませんのでご注意ください。

一方、「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置（以下「換気措置等」という。）」は、喫煙室に該当しない喫煙区域のたばこ煙の濃度を、一定以下とするための措置であり、喫煙区域の席数（n）に応じた換気性能（ $70.3 \times n$ （ $\text{m}^3/\text{時間}$ ））を満たすもの、または、粉じん濃度を0.15（ $\text{ng}/\text{m}^3$ ）以下に下げるものをいいます。換気措置等を講じた区域において、顧客が飲食等を行っても差し支えありません。ただし、宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみが対象となります。

（問 I - 2）【屋外喫煙所】

助成が認められる屋外喫煙所の構造について、具体的に教えてください。

（答 I - 2）

床、壁及び天井で囲まれた閉鎖系の構造物であり、具体的には、屋外に「ユニットハウス」、「プレハブ」、「コンテナ」、「ブース」などを活用した喫煙所を設置した場合、または、屋内に隔離された喫煙区域を設定し屋外側に出入口を設けた場合（次ページ問 I - 4 の左図）が、助成対象となります。

窓の設置も可能ですが、窓の有無に関わらず、屋外喫煙所の室内環境を管理するための屋外排気装置の設置は必須となります。

なお、設置する屋外排気装置の能力は、出入口を完全に開放したときに0.2m/秒以上の気流が確保できることを目安として、申請事業を計画してください。

（問 I - 3）【屋外喫煙所】

下部にタイヤ等を取り付けて移動可能にした屋外喫煙所は、交付対象となるでしょうか。

（答 I - 3）

屋外喫煙所が移動可能な構造になっているかは問いませんが、屋外喫煙所は、事業実績報告時に測定を行った設置場所で、定置で使用する必要があります。詳しくは、事業場が所在する都道府県労働局にご相談ください。


(問 I - 4)

受動喫煙防止対策助成金で助成の対象となる「喫煙室」と「屋外喫煙所」には、どのような違いがありますか。

(答 I - 4)

出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどないことについては、喫煙室と屋外喫煙所で共通です。出入口等の主たる開口面が屋内の非喫煙区域に面している場合は喫煙室に該当し、同開口面が屋外の非喫煙区域にのみ面している場合は、屋外喫煙所に該当します(下図参照)。

なお、出入口が2つ以上あり、出入口がそれぞれ屋外と屋内に面している場合は、全ての出入口を開放すると、屋外から流入する空気によって、屋内側にたばこ煙が漏えいするおそれが高いため、原則として、そのような構造は認められません。ただし、屋外と屋内に面している扉のどちらか一方を常時閉鎖して、喫煙室等を利用するような事業内容であれば、交付対象となります。この場合、ドアノブに非常口用のカバーを設置する又は扉を施錠し鍵を適切な者が管理するなど、ハード面の対策を行った上で、「非常時以外は開放禁止」である旨を、その扉に表示することが必要となります。



(問 I - 5)

設置する喫煙室等の面積に制限はありますか。

(答 I - 5)

事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることを、交付決定の条件として求めているので、喫煙室等を利用する可能性がある人数から適切な想定利用人数を設定し、その人数に見合った広さの喫煙室等である必要があります。

なお、喫煙者一人あたりの専有面積が1.5㎡程度を超えている事業計画については、合理的な理由がない場合、技術的及び経済的な観点から妥当ではないと都道府県労働局に判断される場合があります。

(問 I - 6)

同一事業場内に喫煙室を複数設置する場合についても、同時に交付申請を行えば、設置するすべての喫煙室が助成の対象になりますか。

(答 I - 6)

助成金の交付は1事業場当たり1回に限られますが、複数の喫煙室について同時に交付申請を行えば、設置するすべての喫煙室が助成の対象になります。ただし、1事業場当たりの交付額の上限は、複数の喫煙室を設置する場合でも、申請全体で200万円となることにも注意してください。

屋外喫煙所と換気措置等についても同様です。

(問 I - 7)

事業場内に既に設置された喫煙室が、本助成金の要件を満たしていない場合、要件に合致するよう改修する場合も助成の対象となりますか。

(答 I - 7)

交付要領第5の1の(2)に定めるとおり、過去に本助成金に関する交付実績がない事業場であって、改修によって本助成金の要件を満たす事業内容である場合は、喫煙室の改修であっても助成の対象となります。この場合、事業場の室内およびこれに準ずる環境において、その喫煙室以外ではすでに喫煙が禁止されている場合であっても、助成の対象となります。

なお、すでに設置された喫煙室内にある故障した換気設備の修理または取り替えを行い、本助成金の喫煙室の要件を満たすようにすることについても、助成の対象となります。

屋外喫煙所と換気装置等についても同様です。

(問 I - 8)

本助成金の助成を受けずに既に設置された喫煙室が、交付要領第5の1の(2)に定める要件\*を満たしている場合に、その喫煙室において、さらなる環境改善のために設備などを追加する場合、助成の対象となりますか。

\* 喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2 (m/秒) 以上となること

(答 I - 8)

本助成金は、受動喫煙を防止するため、一定の要件を満たすために行う措置を助成の対象としていることから、既にその要件を満たしている場合に、さらなる環境改善を行うことを目的とした計画については、助成の対象にはなりません。

屋外喫煙所と換気措置等についても同様です。

**(問 I - 9) 【喫煙室】**

事業場内に既に本助成金の交付を受けずに設置された喫煙室があり、その喫煙室が交付要領に定める要件を満たしている場合、新たに別の階などに喫煙室を増設する事業内容は助成の対象となりますか。

**(答 I - 9)**

受動喫煙防止対策を実施する必要性（例：本助成金の申請を行う時点で、喫煙室以外に屋内で喫煙が認められている場所がある場合、喫煙する従業員の増加）が認められ、かつ、過去に本助成金に関する交付実績がない事業場であれば、喫煙室の増設であっても助成の対象となります。

屋外喫煙所についても同様です。

**(問 I - 10)**

既に屋内は全面禁煙としており屋外喫煙所を設置していますが、屋内へのたばこ煙の流入があるため、屋外喫煙所を廃止して、屋内に喫煙室を新たに設置する場合、助成の対象となりますか。

**(答 I - 10)**

たばこ煙の屋内への流入が常態的にあることが認められ、かつ、屋外喫煙所の移動等、喫煙室の設置以外の対策が困難であると認められる場合に限り、助成対象となります。

**(問 I - 11) 【喫煙室、屋外喫煙所】**

従業員専用や顧客専用の喫煙室を設ける場合も、助成の対象となりますか。

**(答 I - 11)**

いずれも助成の対象となります。

この場合、事業場の室内およびこれに準じる環境において、喫煙室以外では喫煙を禁止する必要があり、顧客が利用する場所については、専ら顧客のみが滞在する場所（例：宿泊施設の客室）以外は、喫煙を禁止する必要があります。

屋外喫煙所についても同様です。

**(問 I - 12) 【換気措置等】**

宿泊業において、共用部分ではなく各客室に換気扇を設置し、交付要領で定める要件を満たす場合は、換気措置等として助成を受けることができますか。

**(答 I - 12)**

本助成金は労働者の受動喫煙防止を目的としており、問 I - 11 や問 I - 17 で示すとおり、助成金を受ける際に禁煙としなければならない区域から客室を除いているため、宿泊施設の客室における措置は助成を受けることはできません。

**(問 I - 13) 【換気措置等】**

換気措置等で助成を受ける場合、喫煙席と禁煙席を分けることが必須の条件となるのでしょうか。

**(答 I - 13)**

必須の条件ではありません。ただし、喫煙席と非喫煙席を分けない場合は、区域の全ての座席数で必要換気量を計算する必要があります。

**(問 I - 14) 【換気措置等】**

換気能力は変更しませんが、壁などで喫煙区域と非喫煙区域を区切ることによって必要換気量の計算で用いる席数を減らし、必要換気量を達成しようとする事業は交付対象となるのでしょうか。

**(答 I - 14)**

喫煙区域から非喫煙区域にたばこ煙が流入しないような構造となっていれば、交付対象となります。

例) 措置を講じる前の全席数が 20 席、換気量が 1000 m<sup>3</sup>/h であったところ、壁で喫煙席と禁煙席を仕切り、屋外排気装置がある側に喫煙席を設け、喫煙席を 10 席とするなど。

**(問 I - 15) 【喫煙室、換気措置】**

事業場内に既に助成金の交付を受けずに設置された屋外喫煙所がある場合、助成を受けるにあたって、当該屋外喫煙所は撤去しなければいけないのでしょうか。

**(答 I - 15)**

屋内にたばこ煙が流入する実態がなければ、撤去する必要はありません。

**(問 I - 16)**

事業場の新築に伴い喫煙室を設置等する場合、交付決定前に建物全体の基礎工事などに着工したら、本助成金の交付申請はできないのでしょうか。

**(答 I - 16)**

交付申請できます。

なお、事業場の新築に伴い喫煙室を設置等する場合に限らず、交付決定時点で未着工の部分にかかる経費について、助成を受けることができます。

(問 I - 17)

本助成金の交付を受けるためには、喫煙室や屋外喫煙所、換気措置等を講じた区域以外の場所を禁煙にすることが条件となるのですか。

(答 I - 17)

この助成金の趣旨は、屋内の事業場で喫煙が可能な場所を、喫煙室、屋外喫煙所または換気措置等を講じた区域（以下「喫煙室等」という。）のみに限定し、労働者の受動喫煙を防止することであるため、喫煙室等以外の場所を禁煙にすることは必須の条件となります。

ただし、宿泊施設の客室については、労働者の滞在時間が短時間にとどまるため、全面禁煙とすることは交付の条件として求めません。一方、宴会場など不特定多数の者が共有する空間については、従業員が受動喫煙の影響を受ける可能性が高いと考えられるので、換気措置等を講じない場合は全面禁煙とする必要があります。

(問 I - 18)

交付要領第2の(2)において、助成を受けるためには「事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止する」と定められていますが、例えば、ゴルフの練習場の打席についても、室内に準ずる環境として喫煙を禁止しなければいけないのでしょうか。

(答 I - 18)

従業員が打席に頻繁に出入りするなど、従業員が受動喫煙の影響を受ける可能性が高いと考えられる場合は、室内に準ずる環境として、打席も禁煙とする必要があります。

## II 助成の対象となる事業主、事業形態等

(問Ⅱ－１)

複数の業種を営んでいる場合は、交付申請書の業種はどのように記載すればよいのでしょうか。

(答Ⅱ－１)

主たる事業の業種を記載してください。

主たる事業の業種は、事業場数、労働者数、売上高などについて事業全体に占める割合を考慮して、総合的に判断してください。この場合、申請時に、主たる事業の業種を判断した根拠資料を提出してください。

(問Ⅱ－２)

テナントに出店している事業主や業務委託を受けている事業主は、施設を自ら所有・管理していないため、助成金の交付対象とはならないのでしょうか。

(答Ⅱ－２)

あらかじめ施設管理者と調整の上、措置を講じようとする事業場内またはそれに準ずる場所に工事を行うことが可能であれば、助成金の交付対象となります。

(問Ⅱ－３)【喫煙室】

複数の事業主が入居するテナントビル内の共用スペースに喫煙室を設ける場合、この助成金の交付対象になりますか。

(答Ⅱ－３)

原則として交付対象となります。

ただし、テナントビルを保有・管理する事業主が申請者となる場合は、当該事業主が雇用する労働者が当該ビル内で就業している場合に限り、交付対象となります。

(問Ⅱ－４)【喫煙室】

複数の事業主が入居するテナントビルの共用スペースに喫煙室を設ける場合、全てのテナントの事業場内を禁煙とすることが必要になりますか。

(答Ⅱ－４)

全てのテナントの事業場内を禁煙とすることは、助成金交付の条件として求めませんが、廊下等の共用スペースは禁煙とする必要があります。したがって、テナントの事業場から共用スペース側にたばこ煙が漏えいする場合は、交付申請できません。

(問Ⅱ－５)

入居しているテナントが単年度の賃貸契約となっており、交付要綱第 17 条に規定する 5 年以上の事業継続の保証がない場合も、この助成金の交付対象になりますか。

(答Ⅱ－５)

交付対象となります。

ただし、助成金の交付後 5 年以内にテナントから退去する場合は、交付要綱第 16 条の規定に従い、都道府県労働局長の承認が必要となります。退去の際に、助成金で取得した財産を処分することで、収入がある（見込み含む。）と認められる場合は、交付要綱第 19 条第 2 項の規定に従い、その収入の全部又は一部を国に返還させることがあります。

(問Ⅱ－６)

本助成金の対象となる中小企業事業主の要件のうち、「常時雇用する労働者の数」の計上方法を具体的に教えてください。

(答Ⅱ－６)

本助成金の「常時雇用する労働者」は、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）で定める「常時使用する従業員」です。すなわち、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 20 条で定める「予め解雇の予告を必要とする者」となります。

なお、申請事業場で就業している派遣社員については、労働の実態が労働基準法第 21 条の要件に該当する場合は「常時使用する従業員」に含めます。

<参考：常時雇用する労働者から除かれる者（労働基準法第 21 条）>

- 一 日日雇い入れられる者
- 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
- 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
- 四 試の使用期間中の者

(問Ⅱ－７)

親会社から出資を受けている子会社について、「資本金の規模」の要件の判断はどうなるでしょうか。

(答Ⅱ－７)

親会社と子会社が別事業主であれば、親会社の出資等は考慮せず、子会社の資本金のみで判断します。

(問Ⅱ－８)

個人が経営している場合も、この助成金の交付対象になりますか。

(答Ⅱ－８)

労働者を雇用し、交付対象事業主の要件に当てはまれば、個人事業主も交付対象となります。

(問Ⅱ－９)

労働者を雇用していない事業主が、自らが雇用しない労働者（例：建築業における下請け事業者、保険などの訪問販売員）のために喫煙室を設置しようとする場合、この助成金の交付対象になりますか。

(答Ⅱ－９)

申請者が雇用する労働者がいないため、交付対象となりません。

(問Ⅱ－10)

一般に「チェーン店」と呼称される、同一の商号・商標を用いて多店舗展開している店舗のうち、直営店ではなくフランチャイズ形式で展開している店舗（加盟店）を営している中小企業事業主は、助成金の交付対象となりますか。

(答Ⅱ－10)

交付要領で定める要件に当てはまれば、交付対象となります。

(問Ⅱ－11)

助成金の交付は事業場単位とされていますが、申請者がチェーン店など複数の事業場を有する場合は、そのすべての事業場のうち1事業場のみが、助成金の交付対象となるのでしょうか。

(答Ⅱ－11)

複数の事業場を保有する事業主の場合、その企業全体の資本金または労働者数の合計のいずれかが中小企業事業主の要件に当てはまれば、事業場ごとに助成金の交付対象となります。

この場合、交付申請書など必要な提出書類については、事業場ごとに作成する必要があります。また、申請は、各々の事業場が所在する都道府県労働局にそれぞれ別々に行います。

(問Ⅱ－12)

助成金の交付は事業場単位とされていますが、例えば宿泊施設で同一敷地内に物理的に離れた本館と別館があり、本館と別館の間で従業員の行き来がない場合などは、それぞれ別の事業場として取り扱えるのでしょうか。

(答Ⅱ－12)

下記の全ての要件を満たせば、別事業場として扱えるものと考えられますが、詳しくは、事業場が所在する都道府県労働局にご相談ください。

- ① 各々の事業場が壁等により物理的に分けられている（同じ事業主が所有している事業場にあっては、場所的に分散する別々の建物である必要があります。）。
- ② 各々の事業場の間で従業員の行き来がない。
- ③ 事業場の管理者（責任者）が別である。
- ④ 労働安全衛生管理の組織（衛生委員会等）が別である。

(問Ⅱ－13)

新規に営業を開始する場合や事業場を新築する場合も、助成金の交付対象となりますか。

(答Ⅱ－13)

いずれも助成金の交付対象になります。ただし、喫煙室の設置などの受動喫煙防止対策のための費用と、他の工事などの費用は明確に区別することが必要です。事業場自体の建築費用は、助成の対象には含まれないことに留意してください。

また、交付申請をする時点で、労働保険に加入していることが、助成金交付の条件となります。

なお、事業活動の継続性について疑義がある場合は、交付要領第3の不交付要件のうち、「(5) その他助成金を交付することが適当でない」と認められる場合」に該当するとして、不交付とすることがあります。

(問Ⅱ－14)【換気措置等】

主たる事業の業種が製造業である中小企業事業主が保有している旅館、料理店又は飲食店について、換気措置等で助成金の交付対象となりますか。

(答Ⅱ－14)

助成金の交付対象となります。

換気措置等の助成が受けられるか否かは、措置を講ずる「事業場」が旅館、料理店又は飲食店を営んでいるかで判断されます。

**(問Ⅱ－15)【換気措置等】**

漫画喫茶やインターネットカフェについて、換気措置等で助成金の交付対象となりますか。

**(答Ⅱ－15)**

それぞれ、漫画の閲覧、インターネットの利用を行うことが主たる業態なので、換気措置等で助成を受けることはできません。

**(問Ⅱ－16)【換気措置等】**

立ち飲み酒場など座席を設けない事業場について、換気措置等で助成金の交付対象となりますか。

**(答Ⅱ－16)**

座席を設けない事業場であっても、喫煙区域に入ることができる上限人数を席数とみなして、必要換気量を計算し、交付申請できます。また、粉じん濃度の要件で交付申請することも可能です。

### Ⅲ 本助成金制度により助成が受けられる範囲

(問Ⅲ－１)

喫煙室の設置等に必要経費で、助成の対象として認められるものは、具体的にどのようなものがありますか。

(答Ⅲ－１)

喫煙室の設置等に係る経費のうち、交付要領で定める要件を満たすために必要なものとして、例えば、次のものが考えられます。なお、助成対象は喫煙室等が機能を発揮するために真に必要な範囲に限られるものであり、下記に示したものであっても、極端に高価であるなど、受動喫煙防止対策に直接資するものではないと判断されるものについては、助成の対象とならないことがあります。詳しくは、申請した都道府県労働局にご相談ください。

また、備品や設備については、メーカーの希望小売価格など、人件費については、国土交通省が公表している「平成〇〇年〇月から適用する公共工事設計労務単価について」を参考として、減額査定を行う場合があります。

認められるもの	認められないもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>電気工事、建築工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費（設計監理料含む。）、管理費</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デザイン料</li> <li>助成金の申請書作成や見積書作成のための費用（事前調査費用含む。）</li> <li>申請の代行のための費用（例：社会保険労務士への報酬）</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>喫煙可能区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアカーテン</li> <li>換気装置、空気清浄装置、人感センサー</li> <li>ガラリ、給気扇、差圧式吸気口</li> <li>照明機器</li> <li>消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置</li> <li>灰皿、出入口に取り付けるのれん（備品は喫煙室等に据え付けて使用する物に限ります。）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>喫煙可能区域内を区切るためのパーティション、ドア、エアカーテン（受動喫煙防止対策の効果に寄与するものは助成対象となりうる。）</li> <li>消耗品（機械装置等の購入時に付属している物は助成対象となります。）</li> <li>映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚</li> <li>机、椅子（固定式も助成対象外）</li> <li>喫煙室の出入口前に設ける部屋（いわゆる前室）に係る費用</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用（手数料を含む。なお、人件費、旅費等については実費での精算となります。）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地の取得に係る費用</li> </ul>

特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められるもの

- ・ 建物の増設費用（喫煙室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。）
- ・ 既存施設の解体、移設に係る経費（問Ⅲ－6参照）
- ・ 空気調和設備（エアコン等）（問Ⅲ－7参照）
- ・ 建物と屋外喫煙所をつなぐ渡り廊下（問Ⅲ－8参照）
- ・ 要件の確認のための測定の費用（厚生労働省が実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限り。）

（問Ⅲ－2）

交付要領第5の1の（3）で交付決定の審査要件が示されていますが、⑧の「事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であること」について、妥当と認められない事例はどのようなものがありますか。

（答Ⅲ－2）

特に経済的な観点について、単位面積あたりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積あたりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。

交付対象 （いずれも要件を満たすための改修等を含む。）	設置を行おうとする喫煙室等の 単位面積あたりの助成上限額
・ 喫煙室の設置	60万円/㎡
・ 屋外喫煙所の設置	
・ 上記以外の受動喫煙を防止するための措置	40万円/㎡

例) 4㎡の喫煙室の設置について320万円かかる事業計画の場合

単位面積あたりの助成対象経費：320万円÷4㎡＝80万円/㎡

⇒ 60万円/㎡を超えているので、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費としては、

$4\text{㎡} \times 60\text{万円/㎡} = 240\text{万円}$  までしか認められません。

さらに、助成率は1/2ですので、助成金として交付されるのは、

$240\text{万円} \times 1/2 = 120\text{万円}$  となります。

その他、技術的及び経済的に妥当と認められない事例として、例えば以下の場合があります。

- ① 喫煙室等の想定利用人数に対して、過剰な能力の換気設備などを設置する事業計画
- ② 受動喫煙防止対策上の必要性が認められない既存設備の移設を含む事業計画
- ③ 従業員数及び来訪者数と比較して、過剰な人数を喫煙室等の想定利用人数として設定している事業計画

- ④ 喫煙室等の想定利用人数に対して、過剰な面積の屋外喫煙所や喫煙室を設置する事業計画

(想定利用人数1人あたりの面積として、1.5㎡程度が目安となります。問I-4も参考としてください。)

(問III-3)

交付要領第5の1の(3)⑧の「合理的な理由」には、何がありますか。

例えば、以下のものが考えられますが、詳しくは、申請した都道府県労働局にご相談ください。

- ・ 設置地域の条例等による排気規制等に対応するため、喫煙室等からの排気の浄化設備の設置が必要なため
- ・ 喫煙室の設置場所から外気に接する場所まで長いダクトを必要とするため
- ・ 積雪からダクトを保護するための補強工事をしなければならないため など

(問III-4)

他の工事と併せて喫煙室を設置する場合、その共通する経費は助成されますか。

(答III-4)

喫煙室等の設置工事(助成対象事業)とその他の工事の経費を区分したうえで、喫煙室の設置等に関するもののみが、助成の対象となります。分割できない場合は、全体の工費を喫煙室の面積で按分して助成額を算出するなどの方法がありますが、助成の可否については、所轄の都道府県労働局にお問い合わせください。

(問III-5)【喫煙室、換気措置】

事業場の新築に伴い喫煙室等を設置する場合、建物の基礎工事や外装工事も助成の対象となりますか。

(答III-5)

基礎工事や外装工事は助成対象となりません。内装工事や内壁を設置する費用に限って、助成します。

(問III-6)

喫煙室の設置等に伴い、既存設備の解体・移設を実施する工事の費用は助成の対象となりますか。

(答III-6)

喫煙室の設置等の際に受動喫煙防止に直接資するものとして必要と認められるものに限り、助成の対象となります。ただし、既存設備の解体・移設を伴う事業内容が合理的な場合であって、移設する施設の規模や性能は、移設される既存施設の規模や性能の範囲に限られます。

また、当該解体・移設にかかる費用が、喫煙室等の設置費用を超えてはいけません。

(問Ⅲ－7)

措置を講じる区域内に、温度・湿度の調整を行うための空調設備（いわゆるエアコン）を設置する場合、その費用は助成の対象に含まれますか。

(答Ⅲ－7)

【喫煙室、屋外喫煙所】

空調設備の設置の必要性が認められる場合に限り、交付対象となります。詳しくは、所轄の都道府県労働局にご相談ください。なお、助成が認められた場合でも、空調設備の運転は喫煙室の入口における風速に影響を及ぼし、事業実績報告時の風速の測定で測定値が基準を満たさなくなるおそれがあることに、注意してください。

また、既存の喫煙室にエアコンを設置するのみの事業内容は、助成の対象とはなりません。

【換気設備等】

喫煙区域と非喫煙区域をパーティションや壁で区切り、既存の空調設備の効果がエアコンを新たに設置しようとする区域に及ばなくなる場合に限って、助成の対象となります。

(問Ⅲ－8) 【屋外喫煙所】

事業場の敷地内に屋外喫煙所を設ける場合に、事業場から喫煙所までの渡り廊下(屋根含む)の設置費用は、助成の対象となりますか。

(答Ⅲ－8)

必要性が認められれば助成の対象となりますが、渡り廊下の用途が、事業場と屋外喫煙所との間の移動に限られること、渡り廊下が必要以上に長くないこと、渡り廊下の設置費用が屋外喫煙所の設置費用を超えないことが条件となります。

(問Ⅲ－9)

喫煙室等の設置工事を申請者が雇用する従業員が行う場合、工事にかかる人件費は助成の対象となりますか。

(答Ⅲ－9)

申請者が建設業などを営んでいる場合であって、喫煙室の設置等に際し必要と認められるものに限り、助成の対象となります。工事に要する期間などの妥当性を判断するため、喫煙室の設置等を事業として行っている事業者の見積もりをとって、交付申請時に提出してください。(この場合、見積書は1者以上から取ってください。)なお、交付申請時に提出する見積書で、人件費の1時間あたりの単価を明確に記載し、実績報告時には、請求書または領収書の代わりに、労働者が工事に従事した時間、人件費の1時間あたり単価および人件費の合計を示す書類(任意様式)を提出してください。

また、人件費の単価が、国土交通省が公表している最新版の「平成〇〇年〇月から適用する公共工事設計労務単価について」を超えている場合は、原則として減額査定を行います。

(問Ⅲ－10)

空気清浄装置のみを設置または増設する事業内容は、助成の対象となりますか。

(答Ⅲ－10)

【喫煙室】

空気清浄装置のみの設置・増設では、たばこ煙のすべての成分を除去することはできず、非喫煙区域へのたばこ煙の漏れを許すことになるため、助成の対象とはなりません。

【換気措置等】

空気清浄装置の設置により、たばこ煙による粉じん濃度が低減し、要件を満たすことも考えられますが、テナント事業場で建物の内部に位置しているなど、屋外排気が著しく困難であると認められる場合に限られます。

(問Ⅲ－11)

受動喫煙防止対策に必要な機器を、リース（レンタル）契約で設置する場合は、喫煙室の設置等に係る費用として助成の対象となりますか。

(答Ⅲ－11)

機器のリース（レンタル）に関する費用については、助成の対象となりません。

#### IV 助成金の交付を受けるための措置の要件

##### (問IV-1) 【喫煙室】

喫煙室の出入口において、ドアを設置しない事業内容の場合、助成の対象となりますか。

##### (答IV-1)

交付要領にある要件を満たし、たばこの煙が非喫煙区域に漏れないように設計されていれば、助成対象となります。

##### (問IV-2) 【喫煙室】

喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2 (m/秒)以上となるよう設計されていること」について、屋外排気ではなく喫煙室内の空気を屋内で循環させて要件を満たすものも、喫煙室として助成が受けられますか。

##### (答IV-2)

助成対象となりません。

喫煙室内の空気を、空気清浄装置などにより浄化して屋内で循環させる方式では、喫煙室の風速の要件を満たしたとしても、たばこの煙に含まれるガス状成分などは完全に除去することができず、成分の一部が非喫煙場所にも及ぶおそれが高いため、喫煙室内に向かう風速が要件を満たしていたとしても、有効な喫煙室とならないためです。

##### (問IV-3) 【喫煙室】

喫煙室の要件である「喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2 (m/秒)以上となること」は、扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されていなければならないのですか。

##### (答IV-3)

扉を完全に開放した状態で適合するよう設計されている必要があります。

なお、のれんの設置など、気流を確保するための対策を当初から行う事業内容であっても、交付申請時はそれらを使用せずに、要件を満たすよう設計されている必要があります。なお、事業実績報告時の風速の測定において、のれんなどを設置して測定することは可能ですが、その場合は、交付要領第5の2の(1)のホに示す「実施した受動喫煙を防止するための措置が、1の(2)の要件を満たしていることを確認できる書類」(以下「要件確認資料」という。)に「のれん等を設置して測定した」旨を記載してください。

また、喫煙室の出入口が複数ある場合は、喫煙室の使用中に開閉する可能性のある扉は全て開放して、喫煙室の要件を満たす必要があります。ただし、機材の搬入、緊急避難などのための出入口であって、喫煙室の使用中は扉を固定するなどの対策を講ずる出入口については、開放して測定する必要はありません。

**(問IV-4)【喫煙室】**

要件確認資料について、喫煙室の入口における喫煙室内に向かう風速の実測値は、上部・中部・下部の3点全てで0.2 m/s以上となる必要がありますか。

**(答IV-4)**

3点全てで0.2 m/s以上となる必要があります。なお、1点につき2回以上測定した場合は、その平均値が、3点それぞれで0.2 m/s以上となる必要があります。

**(問IV-5)【喫煙室、換気措置等】**

設置した換気装置に「強」「弱」の2種類のモードがあり、弱モードでは交付要領で定める要件を満たさず、強モードでは同要件を満たす場合、弱モードを物理的に使用不能にするなどハード面での対策が必要となりますか。

**(答IV-5)**

ハード面での対策が望ましいです。しかし、対応が困難な場合は、例えば喫煙室であれば、換気装置のスイッチ付近および喫煙室の出入口に、「強モード以外での喫煙室の使用を禁止する旨」を掲示するなど、ソフト面での対策で対応することも可能です。なお、ソフト面の対策で対応する場合は、講じる対策の内容を記載した書類を、都道府県労働局に提出してください。

**(問IV-6)【換気措置等】**

必要換気量の基準 ( $70.3 \times n$  (m<sup>3</sup>/時間)) について、新たに設置する換気設備のほかに、例えば、隣接する厨房の換気能力を換気量の計算に加えてもよいですか。

**(答IV-6)**

措置を講じる喫煙区域の換気に寄与するものであれば、換気の状態等を個別に判断し、換気量として算入することは可能です。

**(問IV-7)【換気措置等】**

必要換気量の基準 ( $70.3 \times n$  (m<sup>3</sup>/時間)) について、客席が壁により喫煙席と禁煙席に空間的に分かれている場合、喫煙席のみをn席として計算してよいですか。

**(答IV-7)**

喫煙席のみをn席として計算して差し支えありません。

**(問IV-8)【換気措置等】**

宴会場等、レイアウトにより収容人数が増減する場合の、必要換気量の計算で用いる席数nはどう考えればよいでしょうか。

**(答IV-8)**

換気措置等を講じる区域で収容できる最大数をnとして、必要換気量を計算します。

(問IV-9)

措置を講じた区域に空調設備や空気清浄機が設置されている場合、機器を稼働させた状態で風速や浮遊粉じん濃度を測定するというのでしょうか。

(答IV-9)

機器を稼働させ、喫煙室等を使用する条件で、測定を行う必要があります。

(問IV-10) 【屋外喫煙所】

要件確認資料について、「屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと」は、どのように確認すればよいのでしょうか。

(答IV-10)

測定点を、屋外喫煙所の直近の建物の出入口等から1m屋内側に入った地点とし、まずは屋外喫煙所に喫煙者がいない状態で粉じん濃度を測定します(バックグラウンド値。1分間隔で2回程度測定。)。その後、屋外喫煙所内で喫煙を開始し、喫煙後の同測定点における浮遊粉じん濃度を1分間隔で5回程度測定し、当該測定値がバックグラウンド値から増加しなければ、要件を満たすと判断します。バックグラウンド値が $0.01\text{ng}/\text{m}^3$ 以下の場合、バックグラウンド値の2割程度の上昇であれば、要件を満たすと判断してください。

喫煙条件下での測定は、屋外喫煙所の想定利用人数と同数の喫煙で行うことが望ましいですが、不足分については、たばこの自然燃焼で補っても差し支えありません。ただし、全てたばこの自然燃焼で測定を行うことはできません。

また、設置した屋外換気装置を通常は稼働せず、窓を開放することによって換気を行う予定としている場合は、窓を全て閉鎖して屋外排気装置を稼働した条件と、屋外排気装置を稼働せず窓を開放した条件の両方について、測定を行う必要があります。この場合、交付要領で定める要件を満たさない条件があった場合、当該条件での屋外喫煙所の使用は認められません。

この手引きの記載例10-2(66ページ)も参考としてください。

(問IV-11) 【換気措置等】

換気量の要件を満たす措置として交付決定を受けた場合、要件確認資料としてどのような資料を提出すればよいですか。

(答IV-11)

非喫煙区域から喫煙区域への出入口(喫煙区域と非喫煙区域が隔離されていない場合の測定点は、下図参照。)の開口面における風速を測定し、


換気量( $\text{m}^3/\text{時間}$ ) = 開口部の断面積( $\text{m}^2$ ) × 風速の実測値( $\text{m}/\text{秒}$ ) × 3,600(秒/時間)

で算出した換気量が、要件である $70.3 \times n$ ( $\text{m}^3/\text{時間}$ )以上であることを示す書類を提出してください。

なお、風速の測定点は、開口部の上部・中部・下部の3点とし、3点の平均値を用いて要件を満たしているかどうか判定します。

(図：★が測定点)

【喫煙区域と非喫煙区域がパーティション(上部に隙間あり)で区切られている場合】



【喫煙区域と非喫煙区域が壁で完全に区切られている場合】



(問IV-12) 【換気措置等】

要件確認資料について、浮遊粉じん濃度を測定して確認した場合、全ての測定点の実測値を基に算出した空間全体の平均値が  $0.15 \text{ ng/m}^3$  以下となればよいですか。

(答IV-12)

空間全体の平均値が  $0.15 \text{ ng/m}^3$  以下となる必要があります。測定点は換気措置等を講じる区域の広さに応じ、3～5 mの間隔で任意の数を設定してください。

また、確認のための測定は、営業時間中の平均的な喫煙者の状態の時間帯に行ってください。

(問IV-13) 【換気措置等】

換気量の要件を満たす措置として交付決定を受け、要件確認資料の作成のため、風速を測定しましたが、風速の実測値から計算した理論上の換気量が  $70.3 \times n$  ( $\text{m}^3/\text{時間}$ ) を下回りました。この場合、粉じん濃度を測定し、その測定値が  $0.15 (\text{ng/m}^3)$  以下となればよいですか。

(答IV-13)

工事前の交付申請の時点で測定を行い、換気措置等を講じた区域における粉じん濃度が  $0.15 (\text{ng/m}^3)$  を超えていることを確認しており、かつ、事業実績報告時の測定で粉じん濃度が  $0.15 (\text{ng/m}^3)$  以下となっていれば、助成金の交付を受けられます。

## V 申請手続関係

(問V-1)

受動喫煙防止対策助成金の申請書類の提出先を教えてください。

(答V-1)

申請する事業場が所在する都道府県労働局の雇用環境・均等部企画課（または雇用環境・均等室）がこの助成金の申請窓口となっていますので、そちらに申請書類を提出していただくことになります。

ただし、喫煙室等に関する技術的な審査、助成金の交付決定、事業実績報告に基づく助成金の交付額決定等については労働基準部健康安全課（または健康課）が行うため、申請書類提出後の連絡は、健康安全課（または健康課）からとなりますのでご注意ください。（巻末の別紙3・都道府県労働局連絡先一覧（80ページ）を参照してください。）

(問V-2)

各種申請書に記載する代表者職氏名は、支店長など、その事業場の代表者でも差し支えありませんか。

(答V-2)

記載する代表者職氏名は、支店長など事業場の代表者ではなく、申請者である中小企業事業主の職氏名を記載してください。

(問V-3)

工事を実施する施工業者について、何か求められる条件はありますか。

(答V-3)

特殊な条件はありませんので、喫煙室等の工事を技術的・経済的な観点から合理的に実施できる施工業者を、相見積もりや入札等により選定してください。

ただし、申請された事業内容と比較して工事費が著しく高額であると審査で判断された場合は、審査を行う都道府県労働局において、申請された事業内容に関して調査を行うことがあります。その結果、実勢価格からの乖離が認められる場合は、申請額の見直しや施工業者の再考を求めることがあります。都道府県労働局の指示に従わない場合は、減額査定を行ったうえでの交付決定となるか、不交付となります。

(問V-4)

交付決定の前に、工事を実施する施工業者と、工事に関する契約を締結してもよいですか。

(答V-4)

問V-3にあるとおり、審査の結果、施工業者の再考を求めることがあるので、交付決定されるまでは施工業者と契約しないでください。契約解除に伴い発生する違約金等については、助成対象外となりますのでご注意ください。

(問V-5)

第三者が仲介しているなど、申請者が施工業者に対して金銭を直接支払わないような工事契約の場合、助成金の交付対象となりますか。

(答V-5)

助成金の交付にあたり必要となる、施工業者から申請者宛ての領収書が発行されないため、交付対象となりません。

(問V-6)

交付申請の段階で添付が必要な「喫煙室の設置等に係る施工業者からの見積書の写し」について、様式や内容の指定はありますか。

(答V-6)

様式の指定は特にありませんが、①施工業者名、②依頼者（助成事業主）名、③見積りを実施した日、④内訳（喫煙室の設置等に関する工事に関するものか否か）が、明確に分かるようにしてください。

内容については、「喫煙室一式」「電気工事一式」など大まかな見積りではなく、交付対象となる工費、設備費、備品費、機械設備費などについて、それぞれ項目（名称）ごとに、内容、数量、単価、金額などが明確に記載されているものとしてください。特に、工事の人件費については、人工数と単価がわかるように記載してください。また、設備や備品については、価格や型番がわかるように記載してください。

(問V-7)

平成 27 年度から 2 者以上の見積書が必要となりましたが、見積書をとる場合の条件はあるのでしょうか。

(答V-7)

喫煙室等の機能に影響を及ぼす部分（例：屋外排気装置、扉、ガラリ（給気口）、空気清浄装置等）については、同等の構造、性能等を有するもので見積書を取る必要があります。提出する見積書は、全て発行者の押印が必要となります。

その上で、特別な事情がなければ、低い額の見積書を出した施工業者を選択する必要があります。また、提出された見積書で価格の妥当性に疑義がある場合は、別の見積書の提出を求めたり、審査を行う都道府県労働局において、申請された事業内容に関して調査を行ったりすることがあります。

なお、ブース型の製品を喫煙室または屋外喫煙所として設置する場合は、そのブースと同じ規模・同じ性能の材料や機械装置を用いて喫煙室を作成することを仮定した見積書を、他の 1 者から取る必要があります。

(問V-8)

申請者が、助成対象事業で設置する備品を施工業者以外の業者から直接購入する場合、見積書の写しに代えて、備品の値段が掲載されているカタログ（の該当ページ）を提出することは認められますか。

(答V-8)

認められます。その場合、交付要綱様式第1号別添の「事業の概要」欄中で、備品のメーカーや型番などを記載し、カタログ上で特定できるようにしてください。また、インターネットを通じて購入した場合は、注文時の画面（メーカー、型番、個数、値段が明示されているものに限り）を印刷したものを、見積書の写しに代えても差し支えありません。

また、事業実績報告の時には、備品購入の際の領収書（請求書）の提出が必要となります。

(問V-9)

助成金の申請金額の算定にあたり、算出の基礎とする「助成対象経費の実支出額」は、消費税込みの金額を記載するのですか。

(答V-9)

消費税込みの金額を記載します。

(問V-10)

社会保険労務士が申請書類の作成や提出を代行する場合、社会保険労務士法施行規則（以下「社労士則」という。）第16条の規定に基づく社会保険労務士の記名捺印は、必要となるのでしょうか。

(答V-10)

必要になります。記名捺印の対象は、交付要綱で様式を定めているものであり、上部又は下部の空白部分に下記の記載例を参考に、記名捺印してください。

記載例1：申請書等の作成を代行した場合

本申請書の作成者

社会保険労務士

氏名：〇〇 〇〇 印

作成年月日：平成〇〇年〇月〇日

記載例2：申請書等の提出を代行した場合

提出代行者

社会保険労務士

氏名：〇〇 〇〇 印

(問V-11)

社会保険労務士以外の者が申請書類の作成や提出を代行する場合、委任状の写しの提出が必要となるのでしょうか。

(答V-11)

交付要綱上は、助成事業主が申請等を行う義務を負っているため、委任状の写しの提出が必要となります。

なお、助成事業主が他者に委任できるのは、以下の範囲となります。申請に係る業務の一部を委任した場合は、交付要綱第10条、第18条の「助成事業主」は「助成事業主又は受任者」と読み替えるものとします。

- ・ 交付要綱第4条の交付申請書の作成・提出
- ・ 同第6条の取り下げのための書面の作成・提出
- ・ 同第7条の変更承認申請書の作成・提出
- ・ 同第9条の中止又は廃止申請書の作成・提出
- ・ 同第11条の事業実績報告書の作成・提出
- ・ 同第14条の支払請求書の作成・提出

また、申請手続きの一部を他者に委任した場合でも、交付要綱で定める義務は助成事業主にかかるため、助成事業主に対して、必要に応じて申請内容などの確認を行います。

(問V-12)

交付決定または交付額の確定を受けるための申請書類を提出した後、都道府県労働局における審査を経て、通知書を受け取るまでに要する期間を教えてください。

(答V-12)

交付決定の審査に当たって必要な内容がすべて揃っている場合は、書類の提出からおおむね1か月以内に、通知書を受け取ることができます。必要とされる書類や記載事項に不備が認められた場合は、審査に必要な内容がすべて揃ってからおおむね1か月以内となります。そのため、施工業者による工事の開始に先立ち、余裕を持って交付申請に関する書類の提出をお願いします。

なお、交付額の確定（事業実績報告書）に関する申請書類の審査期間については、行政側の標準的な審査期間は20日となります。

(問V-13)

交付要領の第5の1の(1)の②ケで、交付申請の際に必要なとされている「その他都道府県労働局長が必要と認める書類」について、具体的に説明してください。

(答V-13)

交付決定の際に必要なため、この手引きの記載例6に示す記載例を参考に、助成金の振込先を申し出る書類を提出してください。

その他には、テナントに出店している事業主(問II-2を参照)の場合であれば、施設の所有者の同意が得られている旨を示す書類(様式自由)などが挙げられます。事業内容に「基礎工事」や「防水工事」などが含まれる場合は、その工事内容がわかる資料を提出してください。また、申請額が高額の場合は、工事の人工数がわかる工程表の提出を求めることがあります。

これらに加えて、個別に審査を行うために必要なものとして、都道府県労働局から指示があった際には、その書類についても提出をお願いします。

(問V-14)

工事費の支払いを、工事開始段階(手付金)と清算段階の2段階で支払う予定ですが、このような支払い方法は認められますか。

(答V-14)

作成日、施工業者および申請者が領収書に記載されており、各々の段階の領収書の合計金額が事業実績報告書に記載されている助成対象経費と合致する場合には、認められます。

(問V-15)

施工業者に対して、工事にかかる費用を手形で支払い、それに基づく領収書の提出をもって事業実績報告することは認められますか。

(答V-15)

認められます。

(問V-16)

工事費の支払いについて、リース契約を活用した分割払いで行うことは認められますか。

(答V-16)

いかなる理由や事情があっても、認められません。

(問V-17)

交付申請時に実施するとしていた防水工事を実際には行わなかったのですが、契約の関係で、見積もり時の防水工事相当の額を全額支払いました。この費用は助成されるのでしょうか。

(答V-17)

実地確認等で、実際に施工していないことが確認された作業については、「喫煙室の設置等に係る経費」とは認められないため、例えば、助成事業主が見積もり時の額を施工業者に支払っていたとしても、助成対象経費としては一切認められません。

また、交付申請時よりも簡素な工事を実施した場合も同様で、助成事業主が施工業者に支払った額に関わらず、実際に工事に必要な額を調査して減額査定を行います。

なお、本件のように工事内容を大幅に変更する場合は、受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認申請書（交付要綱様式第4号、以下「変更承認申請書」という。）の提出が必要となります。問VI-2に示すとおり、変更承認申請書の提出を怠ると不交付となることがあるので、判断に迷う場合は、審査を行う都道府県労働局にご相談ください。

(問V-18)

交付要綱第12条に定める是正命令等により、追加の措置を講ずることを命じられました。追加措置に要した費用は交付対象となるのでしょうか。

(答V-18)

交付対象となり得ます。詳しくは、是正命令を行った都道府県労働局の指示に従ってください。

なお、下記に該当する場合は、是正命令ではなく、交付決定の取り消しを行います。

- ①助成事業主において是正措置を講ずる意思がないと認められる場合
- ②不適合の内容が事業内容ではなく事業費にある場合（例：経費的に過当支出である場合）
- ③事業の実体が交付決定の内容と質的に著しく乖離する場合（例：設置した喫煙室等を破壊して、もう一度作り直さないと是正できない場合）

## VI 計画の変更、中止又は廃止

(問VI-1)

都道府県労働局長の交付決定通知を受けた後、事業内容の変更に伴い、助成対象経費および助成金申請金額が変更となる場合は、交付決定内容の変更承認申請書を提出する必要がありますか。

(答VI-1)

申請事業の助成対象経費を変更する場合は、変更した事業内容と併せて、変更承認申請書を作成し、労働基準部健康安全課(または健康課)に提出する必要があります。その際には、変更の根拠を説明する資料(見積書、設計図など)を添付してください。

変更承認申請書の様式は、厚生労働省ホームページ(<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html>)から入手するか、最寄りの都道府県労働局にお尋ねください。なお、この手引きの74ページに記載例14がありますのでこちらも適宜ご参考ください。

(問VI-2)

交付決定内容の変更承認申請が必要な場合として、助成対象経費が変更になる場合のほかに、具体的にどのような場合がありますか。

(答VI-2)

例えば、以下のようなものが挙げられます。なお、変更承認を受けずに勝手に事業内容を変更した場合、助成を受けられないことがあるので、十分に注意してください。

- ①喫煙室の入口における風速など、設置する機械設備に係る変更を行う場合
- ②法人名または事業場名が変更された場合
- ③交付決定時に示された事業実績報告書の提出期限を延長したい場合

(問VI-3)

交付決定内容の変更承認申請は、助成対象事業の着工後であっても申請は可能ですか。

(答VI-3)

着工後の申請も可能です。しかし、変更する部分の工事に着手する前に、変更部分について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

(問VI-4)

変更承認申請書の提出にあたって、別添として交付申請時において提出した申請書および添付書類について、変更部分を明示した上で提出することとされていますが、どのように明示すればよいのですか。

(答VI-4)

変更部分を下線により示すことを基本としますが、下線による明示が困難な場合は、変更箇所を○で囲むことや網掛け処理を行うようにしてください。

(問VI-5)

交付決定を受けた事業の「中止」と「廃止」の違いを教えてください。

(答VI-5)

本助成金制度では、事業の「中止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を再開することを前提に中断すること、「廃止」とは、交付決定された内容に基づいた事業を中断し、今後はその事業を行わないことを示すものとしています。

なお、一旦事業を「中止」し、再開する場合は、都道府県労働局長あてに変更承認申請書を提出し、工事の完成予定日などの変更について、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

また、事業を廃止した場合は、途中まで事業を行った場合でも助成金の交付の対象とはなりません。

(問VI-6)

一度交付決定を受けましたが、措置を講ずる場所、機器などについて、交付決定された事業計画と大きく異なる内容に変更しようとする場合、どのような手続きが必要でしょうか。

(答VI-6)

交付決定された事業計画と大きく異なる内容とする場合は、交付要綱様式第7号による廃止承認書を労働基準部健康安全課(または健康課)に提出し、一旦廃止した後、新たな事業計画に基づいた助成金交付申請書を再度提出してください。

(問VI-7)

交付要領第6において、本助成金交付の申請を取り下げようとするときには、書面にその理由を付して都道府県労働局長に提出することとありますが、記載例を示してください。

(答VI-7)

この手引きの記載例 13 (73 ページ) を参照してください。書面の提出部署は、労働基準部健康安全課 (または健康課) となります。

## Ⅶ 帳簿の備え付け及び財産の処分の制限

(問Ⅶ-1)

交付要綱第 15 条に定める帳簿および資料（以下「帳簿等」という。）について、措置を講じた事業場を承継または廃止した場合、帳簿等はどのように取り扱えばよいですか。

(答Ⅶ-1)

事業場を承継・合併した場合は、事業場の承継者が、帳簿等を交付要綱第 15 条に定める期日まで保管してください。

事業場を廃止した場合は、申請事業主が、帳簿等を交付要綱第 15 条に定める期日まで保管してください。

(問Ⅶ-2)

交付要綱第 16 条に定める財産の処分等の制限は、措置を講じた事業場の廃止にともなう廃棄および転売を行う場合も、対象になるのでしょうか。

(答Ⅶ-2)

事業場を廃止した場合であっても、交付要綱第 16 条に該当するものについては、都道府県労働局長の承認が必要となります。

措置を講じた事業場を他者に貸与する場合も、都道府県労働局長の承認が必要となります。

この場合、助成対象事業で取得した財産の処分等により収入がある、又はあると見込まれる場合は、交付要綱第 19 条第 2 項の規定に従い、助成金の交付額を超えない範囲で、その収入の全部又は一部を国に納付させることがあります。

(問Ⅶ-3)

交付要綱第 16 条に定める財産の処分等の制限の都道府県労働局長の承認について、申請書の例を示してください。

(答Ⅶ-3)

この手引きの記載例 17（77 ページ）を適宜参考としてください。

(問Ⅶ-4)

交付要綱第 16 条に定める都道府県労働局長の承認について、不承認となることはありますか。

(答Ⅶ-4)

不承認となる事例として、例えば以下のような事例が想定されます。

- ・ 正当な理由なく、助成金で取得した備品を喫煙室、屋外喫煙所等の外で使用したいとする申請
- ・ 換気設備等の備品を交換することにより、交付要領第 5 の 1 の（2）で定める要件を満たさなくなるおそれがある申請

- ・ 交付要領の第3で定める者に対しての譲渡、売却、貸付け等を行うとする申請

(問Ⅶ-4)

都道府県労働局長の承認を経ずに、助成事業主の負担で空調設備を設置するなど、喫煙室等の機能に影響を及ぼすような改造を行うことは可能でしょうか。

(答Ⅶ-4)

助成対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間を経過するまでは、助成事業主の負担で行うとしても、都道府県労働局長の承認を受けずに、喫煙室の機能に影響を及ぼすような改造を行うことはできません。

助成を受けた喫煙室等の改造を考えている場合は、速やかに交付額確定通知書を受けた都道府県労働局にご相談ください。

## VIII その他

### (問VIII-1)

助成金の審査の過程や助成金の交付後に、都道府県労働局の職員が事業場に立ち入ることはあるのでしょうか。

### (答VIII-1)

交付要綱第17条の規定に従い、助成金の適正な運用を確保するために必要があるときは、立入検査証を所持する都道府県労働局の職員が、事業場に立ち入ることがあります。

### (問VIII-2)

交付額確定通知書において、喫煙室等の運用状況を所定の期日までに報告するよう求められましたが、これは何のために行うのでしょうか。

### (答VIII-2)

交付要綱第16条で示された財産の処分の制限の期限が、事業が完了した日の属する年度（以下「事業完了年度」という。）の終了後5年間と規定されているため、平成26年1月27日以降に額の確定を行った案件は全て、期日を定めて喫煙室等の運用状況について報告を求めています。

報告の様式はこの手引きの記載例12から記載例12-3（70～72ページ）で示していますので、これに従い報告を行ってください。なお、必要と認められた場合は、実地による調査を行うことがあります。

### (問VIII-3)

受動喫煙防止対策助成金の申請などに関連して、国が実施している支援で利用できるものがあれば教えてください。

### (答VIII-3)

本助成金の申請についての相談など、受動喫煙防止対策の実施に際して利用できる支援として、以下の2つがありますのでご活用ください。利用方法や支援の詳しい内容は、厚生労働省のホームページ（<http://www.nhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html>）をご参照ください。

#### ① 受動喫煙防止対策についての相談支援

助成金の対象となる喫煙室等の要件に関する相談、効果的な喫煙室等の設置方法や事業場の状況に応じた受動喫煙防止対策などについて、専用ダイヤル（050-3537-0777）を設け、専門家による電話相談を行っています。また、必要に応じて実地指導も行っています。これらの支援は無料で受けられます。

さらに、平成25年度から、受動喫煙防止対策に関する説明会を全国で開催しています。

#### ② 職場内環境測定支援（たばこ煙の濃度等を測定するための機器の貸出し）

たばこ煙の濃度を測定するデジタル粉じん計、喫煙室の出入口における風速を

測定するための風速計について、無料で貸出しを行っています。（その他、一酸化炭素計もオプションで貸出します。）

このほか、最寄りの都道府県労働局においては、本助成金の申請窓口である雇用環境・均等部企画課（又は雇用環境・均等室）もしくは喫煙室等に関する技術的な審査などを行う労働基準部健康安全課（または健康課）において、助成金に関する問い合わせを受け付けています（巻末の別紙3・都道府県労働局連絡先一覧（80 ページ）をご参照ください）。

## 第 10 必要書類の作成例

### 【目次】

#### 《交付申請時提出書類の作成例》

- 記載例 1 受動喫煙防止対策助成金交付申請書（交付要綱様式第 1 号）  
記載例 2 受動喫煙防止対策に係る事業計画（交付要綱様式第 1 号別添）  
記載例 3 受動喫煙防止対策助成金の交付申請に際しての申立（交付要領様式第 1 号）  
記載例 4～4-4 交付要領第 5 の 1 の（2）の要件を満たすよう設計されていることが確認できる資料（交付要領第 5 の 1 の（1）②カ関係）  
— 記載例 4 喫煙室  
— 記載例 4-2 屋外喫煙所  
— 記載例 4-3 換気措置（浮遊粉じん濃度による場合）  
— 記載例 4-4 換気措置（換気量による場合）  
記載例 5 受動喫煙防止対策に関する今後の方針について（交付要領第 5 の 1 の（1）②キ関係）  
記載例 6 受動喫煙防止対策助成金の振込先について

#### 《実績報告時提出書類の作成例》

- 記載例 7 受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書（交付要綱様式第 9 号）  
記載例 8 受動喫煙防止対策に係る事業結果概要報告書（交付要綱様式第 9 号別添）  
記載例 9 交付決定を受けた内容と実際に実施した事業が相違ないことを説明する書類（交付要領第 5 の 2 の（1）②オ関係）  
記載例 10～10-4 実施した受動喫煙を防止するための措置が、1 の（2）の要件を満たしていることを確認できる書類（交付要領第 5 の 2 の（1）②カ関係）  
— 記載例 10 喫煙室  
— 記載例 10-2 屋外喫煙所  
— 記載例 10-3 換気措置（浮遊粉じん濃度による場合）  
— 記載例 10-4 換気措置（換気量による場合）

#### 《支払請求書の作成例》

- 記載例 11 受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書（交付要綱別添様式第 11 号）

#### 《事業で設置した喫煙室の現状報告に係る書類の作成例》

- 記載例 12～12-3 受動喫煙防止対策関係事業で設置した措置の現状について（交付要綱第 16 条関係）  
— 記載例 12 喫煙室  
— 記載例 12-2 屋外喫煙所

— 記載例 12-3 換気措置

《その他の書類の作成例》

- 記載例 13 受動喫煙防止対策助成金の申請の取下げについて
- 記載例 14 受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認申請書 (交付要綱様式第 4 号)
- 記載例 15 受動喫煙防止対策助成金事業中止承認申請書 (交付要綱様式 7 号)
- 記載例 16 受動喫煙防止対策助成金事業廃止承認申請書 (交付要綱様式 7 号)
- 記載例 17 受動喫煙防止対策助成金の交付対象物等の処分等に係る承認申請書

様式第1号

様式は厚生労働省のHPからダウンロードするか、各都道府県労働局にお尋ねください。

### 受動喫煙防止対策助成金交付申請書

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成29年6月1日

受動喫煙防止対策を実施する事業場(店舗など)の所在する都道府県の労働局長名としてください。

東京労働局長 殿

申請事業主の主たる事務所の

- ① 所在地
- ② 法人名
- ③ 代表者の職名、氏名

を記載してください。

※個人事業主も労働者を雇用している場合は申請できます。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎

印

代表者印を押印してください。

受動喫煙防止対策助成金の交付を受けたいので、受動喫煙防止対策助成金交付要綱第4条の規定により下記のとおり受動喫煙防止のための措置に関する事業計画等の関係書類を添えて申請します。

交付要綱様式第1号別添の「受動喫煙防止措置を実施する事業場」欄の業種に従って、以下のとおり○を付してください。

- イ 卸売業・・・①
- ロ 小売業・・・②～④
- ハ サービス業・・・⑤～⑭
- ニ その他・・・⑮～⑳

記

受動喫煙防止対策を実施する事業場(店舗など)の名称と、事業場に在籍する労働者数を記載してください。

受動喫煙防止対策を実施する事業場の名称	厚生労働食堂 霞が関店 (参考・事業場在籍労働者数： 8人)
申請事業主の業種 (該当するものに○を付すこと。)	イ 卸売業 ○ロ 小売業 ハ サービス業 ニ その他(製造業、建設業、運輸業等)
申請事業主の資本金又は出資の総額	10,000,000 円
申請事業主の常時雇用する労働者の数	資本金の定めのない個人事業主などの場合は、空欄としてください。 20 人
助成金申請金額	787,000 円

(添付書類)

事業場が複数ある場合は、すべての事業場の労働者数を合計した数を記載してください。

様式第1号別添の「助成金申請金額」欄と同じ金額を記載してください。

#### 1 受動喫煙防止対策に係る事業計画(別添)

添付した書類を記載してください。なお、各書類は写しで構いません。(ここに示したのは一例です。添付いただく書類は事業者によって異なる場合があります。)

#### 2 その他関係資料

- ① 労働保険概算保険料申告書
- ② 法人登記簿現在事項全部証明書
- ③ 喫煙室設置予定場所等の写真一式
- ④ 設計図面一式

- ⑤ 工事内訳書
- ⑥ 換気装置仕様書
- ⑦ 備品カタログ ※設置する備品のみ抜粋
- ⑧ 喫煙室の要件を満たして設計していることに関する説明資料  
(「厚生労働食堂 霞が関店」の喫煙室設置事業について)
- ⑨ 事業場の室内において喫煙室以外の場所において喫煙を禁止する旨の説明書類  
(受動喫煙防止対策に関する今後の方針について)
- ⑩ 工事見積書
- ⑪ 見積内訳明細書

受動喫煙防止対策を実施する事業場（店舗など）の名称を記載してください。  
 「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置」を講ずる場合は、措置を講ずる事業場の業種を、事業場の名称の後に括弧書きで記載してください。

(記載例 2)

様式第1号別添

受動喫煙防止対策に係る事業計画

受動喫煙防止措置を実施する事業場	事業場の名称 厚生労働食堂 霞が関店	
	業種（該当する番号に○を付すこと） ①卸売業 ②小売業 ③飲食店 ④持ち帰り・配達飲食サービス業 ⑤情報通信業（放送業、情報サービス業等） ⑥物品賃貸業 ⑦学術研究、専門・技術サービス業 ⑧宿泊業 ⑨生活関連サービス業 ⑩娯楽業 ⑪教育、学習支援業 ⑫医療、福祉 ⑬複合サービス事業（郵便局、協同組合） ⑭サービス業（廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業等） ⑮農業 ⑯林業 ⑰漁業 ⑱鉱業、採石業、砂利採取業 ⑲建設業 ⑳製造業 ㉑電気・ガス・熱供給・水道業 ㉒情報通信業（通信業等） ㉓運輸業、郵便業 ㉔金融業 ㉕保険業 ㉖不動産業 ㉗その他（ ）	申請者が複数の業種を営んでいる場合は、主たる業種について○を付してください。
受動喫煙防止対策を実施する事業場（店舗など）の労働保険番号と雇用保険適用事業所番号を記載してください。	労働保険番号 13-○-○○-○○○○○○○-○○○ ○○○○-○○○○○○○-○	
	所在地 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 (電話番号 03-○○○○-○○○○)	
交付決定を受けてから工事着工となりますので、余裕を持った予定としてください。	連絡担当者の所属及び氏名 総務部 安衛 一郎 (電話番号 03-△△△△-△△△△)	
	事業の実施期間 約5日間 着工予定：平成29年7月6日 完了予定：平成29年7月11日	
喫煙室等の面積	A 7.5 m <sup>2</sup>	喫煙室等の想定利用人数 B 6人 (参考・想定利用人数 1人当たりの面積) (A/B=) 1.25 m <sup>2</sup> /人
事業の概要 (注1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・店舗内（客席の隅）に喫煙室を設置</li> <li>・天井にシロコファンを2箇所設置し屋外排気を実施</li> <li>・出入口は、自動的に閉まる引き戸を採用</li> <li>・換気扇には遅れ停止スイッチを使用</li> <li>※ 設計図は別添○として添付</li> </ul>	
助成対象経費（税込）	C 1,575,000 円 (参考・喫煙室等の単位面積当たり助成対象経費 C/A=)	一度にその喫煙室等を利用すると想定される最大の人数を記載して下さい。なお、「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置」の場合は、措置を講ずる喫煙可能な区域の利用人数（席数）を記載してください。
助成金申請金額（注2）	単位面積当たりの助成対象経費が一定の上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き助成額が制限されますのでご注意ください。(○○ページ参照)	以下の内容について記載してください。書ききれない場合は欄を広げるか、別紙に記載しても構いません。 ① 講じる措置の種類（「喫煙室」か「屋外喫煙所」か「喫煙室以外の措置」か）、②措置を講じる場所、③受動喫煙防止のための措置の概要、④出入口の仕様（概要）、⑤特記事項（他に設置する設備、店舗の全面改装に併せて実施など） 210,000 円/m <sup>2</sup> 787,000 円

注1 受動喫煙防止措置を実施する場所、仕様等の内容を記載すること。また、工事予定の図面を添付すること。

注2 助成対象経費の2分の1（千円未満は切捨て）又は200万円の低い方の額を記載すること。

## 受動喫煙防止対策助成金の交付申請に際しての申立書

受動喫煙防止対策を実施する事業場(店舗など)の所在する都道府県の労働局長名としてください。

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成29年6月1日

東京労働局長殿

申請事業主の主たる事務所の

- ① 所在地
  - ② 法人名
  - ③ 代表者の職名、氏名
- を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号

厚生労働商事株式会社

代表取締役 厚労 太郎

印

代表者印を押印してください。

受動喫煙防止対策助成金に関する交付の申請を行うに当たり、現在、下記の事項にはいづれも該当しておらず、また、今後も該当することがないことを申し立てます。

### 記

- 1 労働保険に未加入である場合又は直近2年間に労働保険料の未納がある
- 2 過去3年間に、労働者災害補償保険法第3章の2又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の規定により支給される給付金について、不正受給を行った
- 3 暴力団関係事業場(事業主又は事業主が法人である場合にあつては、当該法人の役員若しくは事業場の業務を統括する者その他これに準ずる者のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当する者のある事業場、暴力団員が経営に実質的に関与している事業場及びこれらの事業場であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業場等)である
- 4 その他重大な労働法令違反がある

## 「厚生労働食堂 霞が関店」における受動喫煙を防止するための措置について

厚生労働商事株式会社

今回「厚生労働食堂 霞が関店」に設置する喫煙室は、以下のとおり、受動喫煙防止対策助成金交付要領の第5の1の(2)に定める要件を満たすよう設計されたものであることを申し出ます。

## 1. 喫煙室における開口部について

今回設置する喫煙室において、建物内の他の場所との間に気流が生じる開口部は以下の2箇所である。

## (1) 出入口

引き戸（開口部の幅 85cm、高さ 200cm）を設置する。

## (2) ガラリ

喫煙室出入口以外に出入口横に気流確保のためのガラリ（有効寸法として幅 20cm、高さ 70cm、開口率 40%）を1箇所設ける。

## 2. 開口部において風速 0.2 (m/s) を満たすための時間当たりの必要換気量

※ 通常は出入口のドアを閉じた状態とし、喫煙室の入退室時のみドアの開閉を行うことを予定している。

## (1) 開口部の面積

## ① 出入口

$$0.85 \text{ (m)} \times 2.0 \text{ (m)} = 1.7 \text{ (m}^2\text{)}$$

## ② ガラリ

$$0.2 \text{ (m)} \times 0.7 \text{ (m)} \times 0.4 \text{ (開口率)} = 0.056 \text{ (m}^2\text{)}$$

## (2) 必要換気量（出入口のドアを開けた状態を想定して計算）

$$(1.7 + 0.056) \text{ (m}^2\text{)} \times 0.2 \text{ (m/s)} \times 3,600 \text{ (s/h)}^{\text{注)}} = 1,264 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

開口部の総面積

喫煙室が満たすべき風速の基準  
(0.2 m/s) で固定1秒当たりの必要換気量を1時間当りに変換  
(1時間は3600秒)

## 3. 喫煙室内の換気方法について

天井埋込型のシロッコファン（XX 株式会社製 型式名：YZ-100A）を喫煙室の奥 2 箇所に設置し、喫煙室内の空気を屋外に排気する。

処理風量については、「強」900 (m<sup>3</sup>/h)、「弱」745 (m<sup>3</sup>/h) の2つがあるが、通常は「弱」で使用する予定である。

上記換気装置 2 台による処理風量は、745 × 2 = 1,490 (m<sup>3</sup>/h) となる。

工事後に喫煙室の出入口の風速を実測する際、設置条件等によって換気装置の理論上の処理風量を下回り、要件に合致しない場合があることから、必要換気量に対し余裕を持たせるよう努めてください。

以上より、

換気装置による処理風量 1,490 (m<sup>3</sup>/h) > 必要換気量 1,264 (m<sup>3</sup>/h)

となり、喫煙室を設置する場合の要件を満たすこととなる。

## 「厚生労働食堂 霞が関店」における受動喫煙を防止するための措置について

厚生労働商事株式会社

今回「厚生労働食堂 霞が関店」に設置する屋外喫煙所は、以下のとおり、受動喫煙防止対策助成金交付要領の第5の1の(2)に定める要件を満たすよう設計されたものであることを申し出ます。


添付資料で構造がわかるものがあれば、記載してください。

## 1. 屋外喫煙所の構造

別添資料〇のとおり、出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどない構造の設計となっている。

## 2. 屋外喫煙所と事業場内の建物との位置関係等

下図のとおり、屋外喫煙所の排気方向は建物のある方向の反対側であり、直近の建物の出入口が屋外喫煙所から見て風下側になく、また、屋外喫煙所と直近の建物の出入口が十分離れていると考えられる。



図中には下記事項がわかるように示してください。

- ・建物と喫煙所の位置関係
- ・喫煙所の出入口
- ・喫煙所からの排気方向
- ・平均的な風向き（不安定な場合はその旨記載）
- ・屋外喫煙所と直近の建物の出入口の距離

## 3. 屋外喫煙所における排気について

(記載例その1)

排気装置としてラインファン（Z社製 型式名：MDK-39AD 処理風量：1,200 m<sup>3</sup>/h）を1機設置し、排気はダクトを通じて地上〇mから屋外に排出している。

(記載例その2)

排気装置としてラインファン（Z社製 型式名：MDK-39AD 処理風量：1,200 m<sup>3</sup>/h）を1機設置し、当該排気口には空気清浄装置（H社製 型式名：除じん能力：0.3 mmの粒子について95%以上）を設置している。

以上により、出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどなく、喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないよう設計されていると判断できる。

「厚生労働食堂 霞が関店」における  
受動喫煙を防止するための措置について

厚生労働商事株式会社

今回「厚生労働食堂 霞が関店」において実施する受動喫煙を防止するための措置は、以下のとおり、受動喫煙防止対策助成金交付要領の第5の1の(2)に定める要件を満たすよう設計されたものであることを申し出ます。

1. 受動喫煙を防止するための措置の内容について

現在、客席（全客席数 80 席）の 2 割を喫煙席、残りを禁煙席とし、喫煙席と禁煙席の間は出入口を除きパーティションで区切っている。今回、喫煙席における粉じん濃度の条件を満たすよう換気能力を強化することで受動喫煙の程度を低減させるものである。

2. 事業場内における現状について

浮遊粉じん濃度はデジタル粉じん計（P社製 型式名 QR-50S）により測定した。

- ・現在の喫煙時間帯の喫煙席内における平均浮遊粉じん濃度 0.20 (ng/m<sup>3</sup>)

※ 最も利用者の多い土曜日 19:00~21:00 における実測値

- ・喫煙席の喫煙可能時間帯の平均喫煙本数 18 (本/時間)

最も喫煙者が多い時間帯で測定し、測定値の平均が 0.15 (ng/m<sup>3</sup>) を超えることを確認してください。

3. 浮遊粉じん濃度 0.15 (mg/m<sup>3</sup>) 以下を満たすための時間当たりの必要換気量

「職場の喫煙対策のすすめ－受動喫煙防止のために－」中央労働災害防止協会（2009）p.101 を参考にして、以下のとおり算出した。

$$\text{必要排気風量 (m}^3\text{/h)} = \frac{10 \text{ (mg/本)} \times 18 \text{ (本/h)}}{0.15 \text{ (mg/m}^3\text{)}} = 1,200 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

2. の「喫煙席の喫煙可能時間帯の平均喫煙本数」を代入してください。他は固定値。

4. 喫煙区域内の換気方法について

既存の換気設備（A社製 型式名：BG 75D 処理風量 700 m<sup>3</sup>/h）が経年劣化しているため、これを廃することとし、新たに天井埋込型のシロッコファン（X社製 型式名：YZ-100A）を喫煙席内 2 箇所を設置し、喫煙席内の空気を屋外に排気する。

処理風量については、「強」900 (m<sup>3</sup>/h)、「弱」745 (m<sup>3</sup>/h) の 2 つがあるが、通常は「弱」で使用する予定である。

上記換気装置 2 台による理論上の処理風量は、745 × 2 = 1,490 (m<sup>3</sup>/h) となる。

以上より、

$$\text{換気装置による処理風量 } 1,490 \text{ (m}^3\text{/h)} > \text{必要換気量 } 1,200 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

となり、受動喫煙を防止するための措置のうち、喫煙区域における浮遊粉じん濃度の要件を満たすこととなる。

工事後に喫煙区域の浮遊粉じん濃度を実測する際、設置条件等によって換気装置等の理論上の処理風量を下回り、要件に合致しない場合があることから、必要換気量等に対し余裕を持たせるよう努めてください。

「厚生労働食堂 霞が関店」における  
受動喫煙を防止するための措置について

厚生労働商事株式会社

今回「厚生労働食堂 霞が関店」において実施する受動喫煙を防止するための措置は、以下のとおり、受動喫煙防止対策助成金交付要領の第5の1の(2)に定める要件を満たすよう設計されたものであることを申し出ます。

1. 受動喫煙を防止するための措置の内容について

今回、受動喫煙を防止するために実施する措置は、客席（全客席数 80 席）の 2 割を喫煙席、残りを禁煙席とした上で、喫煙席における必要換気量の条件を満たすことにより受動喫煙の程度を低減するものである。なお、喫煙席と禁煙席の間は出入口を除きパーティションで区切ることとする。

2. 必要換気量の算出

(1) 喫煙が可能な区域の席の数

$$80 \text{ (席)} \times 0.2 = 16 \text{ (席)}$$

(2) 喫煙区域における必要換気量

$$70.3 \text{ (m}^3/\text{h)} \times 16 \text{ (席)} \div 1,125 \text{ (m}^3/\text{h)}$$

(1) の「喫煙が可能な区域の席の数」を代入してください。70.3 (m<sup>3</sup>/h) は固定値です。

3. 喫煙区域（喫煙席）内の換気方法について

天井埋込型のシロッコファン（X社製 型式名：YZ-100A）を喫煙席内に 2 箇所増設する。

処理風量については、「強」900 (m<sup>3</sup>/h)、「弱」745 (m<sup>3</sup>/h) の 2 つがあるが、通常は「弱」で使用する予定である。

上記換気装置 2 台による処理風量は、 $745 \times 2 = 1,490 \text{ (m}^3/\text{h)}$  である。

以上より、

$$\text{換気装置による処理風量 } 1,490 \text{ (m}^3/\text{h)} > \text{必要換気量 } 1,125 \text{ (m}^3/\text{h)}$$

となり、受動喫煙を防止するための措置のうち、喫煙区域における 1 時間当たりの必要換気量の要件を満たすこととなる。

工事後に換気装置の処理風量を実測する際、設置条件等によって換気装置の理論上の処理風量を下回り、要件に合致しない場合があるため、必要換気量に対し余裕を持たせるよう努めてください。

受動喫煙防止対策を実施する事業場(店舗など)の所在する都道府県の労働局長名としてください。

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成29年6月1日

東京労働局長殿

申請事業主の主たる事務所の

- ① 所在地
- ② 法人名
- ③ 代表者の職名、氏名を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
 厚生労働商事株式会社  
 代表取締役 厚労 太郎

印

代表者印を押印してください。

喫煙室以外の場合は、「設置する予定の喫煙室」の部分には「設置する予定の屋外喫煙所」「措置を講じた喫煙区域(及び要件を満たす喫煙室)」などと記載してください。

### 受動喫煙防止対策に関する今後の方針について

受動喫煙防止対策を実施する事業場(店舗など)の名称を記載してください。

今般、受動喫煙防止対策に係る交付申請を提出した「厚生労働食堂 霞が関店」においては、受動喫煙を防止するため、今後設置する予定の喫煙室以外の場所では事業場内の喫煙を禁止する対策を講じることとするので、申し出ます。

なお、具体的には、以下の取り組みを実施することにより徹底を図ることを予定しております。

(具体的な取り組み)

- ・客席の既設灰皿の撤去
- ・店舗内各所へ喫煙室を設け、それ以外の場所を禁煙にしていることについて周知するステッカーを貼付するほか、メニュー表の隅の余白や店舗ホームページを利用した周知を行う。

宿泊業で、客室を禁煙としない場合は、以下の文章を挿入してください。

「ただし、以下に示す場所は従業員の滞在時間等が限られるため、喫煙を禁止する対策は講じないこととする。」

**※：宿泊施設における客室は特別な例外であって、原則として喫煙室や屋外喫煙所、換気措置を講じた区域以外で喫煙可能な場所を設定することは認められません。**

申請した事業場内での受動喫煙防止対策を徹底するために実施する取り組みを記載してください。

宿泊業で、客室を禁煙としない場合は、以下の文章を挿入してください。

「(喫煙室以外で喫煙を認める場所)

- ・客室(全○客室中、△客室)」

**※：宿泊施設における客室は特別な例外であって、原則として喫煙室や屋外喫煙所、換気措置を講じた区域以外で喫煙可能な場所を設定することは認められません。**


所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成29年6月1日

受動喫煙防止対策を実施する事業場(店舗など)の所在する都道府県の労働局長名としてください。

東京労働局長殿

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎



代表者印を押印してください。

### 受動喫煙防止対策助成金の振込先について

受動喫煙防止対策助成金の交付の申請を行うに当たり、助成金の振込先を以下のとおり申し出ます。

#### 記

記載された口座に振込を行いますので、正確に記載してください。  
インターネット専門銀行の指定は避けてください。

金融機関等名称	厚生労働銀行	支店等名称	霞が関支店
口座番号	〇〇〇〇〇〇〇〇		
預金種別	(普通・当座) ※ どちらかに○を付すこと。		
フリガナ	コウセイロウトウシヨウジカブシキガイシャ タイホウトリシマリヤク コウロウタロウ		
口座名義	厚生労働商事株式会社	代表取締役	厚労太郎

可能な限り、申請事業主または事業場であることが確認できる口座としてください。  
申請事業主または事業場への振込先と判断できない場合は、問い合わせをさせていただく可能性がありますので、ご了承願います。

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

### 受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書

交付決定通知書の発行を受けた都道府県の労働局長名としてください。

平成29年8月1日

東京労働局長 殿

申請事業主の主たる事務所の

- ① 所在地
  - ② 法人名
  - ③ 代表者の職名、氏名
- を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
 厚生労働商事株式会社  
 代表取締役 厚労 太郎

印

交付決定通知書の日付と番号を記載してください。

代表者印を押印してください。

平成29年6月20日付け〇〇号により交付決定を受けた受動喫煙防止対策助成金について、助成対象事業を完了したので、受動喫煙防止対策助成金交付要綱第11条の規定により下記のとおり関係資料を添えて実績を報告します。

#### 記

都道府県労働局長から交付決定を受けた事業に要した費用(消費税を含む)の合計金額を記載してください。他の工事と併せて実施し、分けることのできない経費は、按分して算出してください。  
 また、交付決定通知書(交付決定内容の変更承認を受けた場合は、変更承認通知書)に記載されている「助成対象経費」と実際に要した費用が異なる場合は、実際に要した費用を記載してください\*。  
 ※:原則として、交付決定通知書(変更承認通知書)に記載されている額以上の助成金の交付を受けることはできません。

受動喫煙防止対策を実施した事業場(店舗名など)の名称を記載してください。

- (1) 受動喫煙防止対策を実施した事業場の名称  
 厚生労働食堂 霞が関店

(2) 助成対象経費(精算額) 金 1,575,000 円

(3) 助成金申請額 金 787,000 円

(2) 助成対象経費(精算額)の2分の1の額(上限は200万円、1000円未満の端数は切り捨て)を記載してください。

#### (添付資料)

- 1 受動喫煙防止対策に係る事業結果概要報告書

添付した書類を記載してください。なお、各書類は写しで構いません。

- 2 その他関係資料

- ① 受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書
- ② 喫煙室の設置事業に関する領収書
- ③ 喫煙室の設置事業に関する領収書内訳書
- ④ 設置した喫煙室の写真一式
- ⑤ 交付決定を受けた内容に沿って事業を実施した旨の説明書類  
(受動喫煙防止対策関係事業の実施内容について)
- ⑥ 喫煙室の要件に対する適合状況の確認結果

## 受動喫煙防止対策に係る事業結果概要報告書

事業場の名称	厚生労働食堂 霞が関店				受動喫煙防止対策を実施した事業場（店舗名など）の名称を記載してください。
事業の実施期間	5 日間 着工：平成 29 年 7 月 6 日 完了：平成 29 年 7 月 11 日				事業計画に記載した工期ではなく、実際の工期を記載してください。
喫煙室等の面積	A 7.5 m <sup>2</sup>	喫煙室等の 想定利用人数	B 6 人	(参考・想定利用人数 1人当たりの面積)	(A/B)= 1.25 m <sup>2</sup> /人
事業の概要 (注 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・店舗内（客席の隅）に喫煙室を設置</li> <li>・天井にシロッコファンを 2 箇所設置し屋外排気を実施</li> <li>・出入口は、自動的に閉まる引き戸を設置</li> <li>・換気扇には遅れ停止スイッチを使用</li> </ul> ※工事施工後の写真は別添○として添付				以下の内容について記載してください。書ききれない場合は欄を広げるか、別紙に記載しても構いません。 ① 講じた措置の種類（「喫煙室」か「屋外喫煙所」か「喫煙室以外の措置」か）、 ② 措置を講じた場所、③ 受動喫煙防止のための措置の概要、④ 出入口の仕様（概要）、 ⑤ 特記事項（他に設置した設備、店舗の全面改装に併せて実施など）
交付決定された内容の変更	(あり・なし) ※どちらかに○を付すこと。				
	交付決定内容の変更を行った場合の承認日とその文書番号				
	① 平成 年 月 日付け				号
	② 平成 年 月 日付け				号
助成対象経費（税込） (注 2)	C 1,575,000 円				交付要綱様式第 9 号 (2) 助成対象経費（精算額）に記載した額を記載してください。ただし、実際にかかった工事費用等が事前に通知された助成対象経費よりも少ない場合には、その額を記載してください。
	(参考・喫煙室等の単位面積当たり助成対象経費 C/A =				210,000 円/m <sup>2</sup> )
助成金申請金額 (注 3)	交付要綱様式第 9 号 (3) 助成金申請額に記載した額を記載してください。				787,000 円

注 1 受動喫煙防止措置を実施した場所、仕様等の内容を記載すること。また、事業完了後の図面及び写真を添付すること。

注 2 受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書（交付決定された内容の変更がある場合は受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書）で通知された金額を書くこと。ただし、実際にかかった工事費用等が事前に通知された助成対象経費よりも少ない場合には、その額を記載すること。

注 3 助成対象経費の 2 分の 1（千円未満は切捨て）又は 200 万円の低い方の額を記載すること。

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成29年8月1日

交付決定通知書の発行を受けた都道府県の労働局長名と  
してください。

東京労働局長殿

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎

印

代表者印を押印してください。

「喫煙室以外の受動喫煙を防止するための措置」の場合は、「喫煙室の設置工事」の部分は「措置に係る工事」と記載してください。

### 受動喫煙防止対策関係事業の実施内容について

今般実施した受動喫煙防止対策としての喫煙室の設置工事については、平成29年6月1日付けで受動喫煙防止対策助成金交付申請書を提出し、平成29年6月20日付け〇〇号により東京労働局長の交付決定を受けた内容に従って実施したものであり、当該交付決定内容から逸脱するものではないことを申し出ます。

交付決定通知書の日付と番号を記載してください。  
※交付決定内容の変更承認を受けた場合、その旨を記載する必要はありません。

喫煙室を複数設置した場合は、喫煙室ごとに作成してください。

## 喫煙室の要件に対する適合状況の確認結果

受動喫煙防止対策を実施した事業場（店舗名など）の名称を記載してください。

### 1. 測定の実施日等

(1) 事業場の名称	厚生労働食堂 霞が関店
(2) 測定の実施日時	平成 29 年 7 月 17 日 (月)
(3) 測定場所	店舗内に設置した喫煙室
(4) 測定時間	14:00 ~ 14:30
(5) 測定実施者	(所属) 厚生労働商事株式会社 (氏名) 安衛 一郎

喫煙室を複数設置した場合は、どの喫煙室かわかるように記載してください。

### 2. 喫煙室の概略図（主要な設備、測定機器の配置）

喫煙室のふかん図を記載し、主要な設備（換気扇など）、出入口などの開口部や測定地点が大まかにわかるように記載してください。

また、測定時にのれんなどを使用した場合は、のれんの概要（大きさ・使い方）を記載してください。

### 3. 測定結果 測定時の“のれん”などの使用（有・無）

測定項目 (測定場所)	測定点の高さ (床から)	風向 <sup>※1</sup>	風速の実測値 <sup>※2</sup>
風向・風速 (喫煙室の出入口)	上部	1.8 m <input checked="" type="radio"/> ア 非喫煙区域から喫煙室の内側へ イ その他( )	0.27 m/s
	中央部	1.2 m <input checked="" type="radio"/> ア 非喫煙区域から喫煙室の内側へ イ その他( )	0.32 m/s
	下部	0.6 m <input checked="" type="radio"/> ア 非喫煙区域から喫煙室の内側へ イ その他( )	0.23 m/s

※1：当てはまる記号に○をすること。なお、イの場合は具体的に記述すること。

風向は、スモークテスター、線香等を利用して確認すること。

※2：2回以上測定して、その平均値を記載することが望ましい。

屋外喫煙所を複数設置した場合は、場所ごとに作成してください。

## 屋外喫煙所の要件に対する適合状況の確認結果

受動喫煙防止対策を実施した事業場（店舗名など）の名称を記載してください。

### 1. 測定の実施日等

(1) 事業場の名称	厚生労働食堂 霞が関店
(2) 測定の実施日時	平成 29 年 7 月 17 日 (月)
(3) 測定場所	店舗の東側に設置した屋外喫煙所
(4) 測定時間	14:00 ~ 14:30
(5) 測定実施者	(所属) 厚生労働商事株式会社 (氏名) 安衛 一郎

複数の場所で措置を講じた場合は、場所が特定できるように記載してください。

### 2. 措置を講じた場所の概略図（主要な設備、測定機器の配置）

記載例 4-2 の 2. の図を参考に記載してください。

また、測定点の位置を★で示してください。測定点は設置した屋外喫煙所の直近の建物の出入口から建物内へ 1 m 入った地点を目安に設定します。

### 3. 測定結果

測定項目 (測定場所)	測定時間	浮遊粉じん濃度の実測値※
浮遊粉じん濃度 (直近の建物の出入口、床上約 1.2 m)	喫煙開始 2 分前	0.0072 mg/m <sup>3</sup>
	喫煙開始 1 分前	0.0066 mg/m <sup>3</sup>
	喫煙後 1 分	0.0072 mg/m <sup>3</sup>
	喫煙後 2 分	0.0078 mg/m <sup>3</sup>
	喫煙後 3 分	0.0078 mg/m <sup>3</sup>
	喫煙後 4 分	0.0066 mg/m <sup>3</sup>
	喫煙後 5 分	0.0072 mg/m <sup>3</sup>

喫煙後 6 分以上測定した場合は、列を追加して記載してください。

喫煙開始前と喫煙後の測定値を比較し、変化がなければ（バックグラウンド値が 0.01mg/nl 以下の場合、上昇率がバックグラウンド値の 2 割程度であれば）基準を満たしているものとします。

複数の場所で措置を講じた場合は、場所ごとに作成してください。

## 粉じん濃度の要件に対する適合状況の確認結果

受動喫煙防止対策を実施した事業場（店舗名など）の名称を記載してください。

### 1. 測定の実施日等

(1) 事業場の名称	厚生労働食堂 霞が関店
(2) 測定の実施日時	平成 29 年 7 月 17 日 (月)
(3) 測定場所	店舗内の喫煙席 (16 席)
(4) 測定時間	14:00 ~ 14:30
(5) 測定実施者	(所属) 厚生労働商事株式会社 (氏名) 安衛 一郎

複数の場所で措置を講じた場合は、場所が特定できるように記載してください。

### 2. 措置を講じた場所の概略図（主要な設備、測定機器の配置）

措置を講じた場所のふかん図を記載し、主要な設備（換気扇など）、出入口などの開口部や測定地点が大まかにわかるように記載してください。

また、測定点の位置をアルファベット（丸囲み）で示してください（「3. 測定結果」の測定点と一致させること）。測定点は 3～5 m の等間隔で複数箇所とすることが望ましいです。

### 3. 測定結果

測定項目 (測定場所)	測定点	浮遊粉じん濃度の実測値*
浮遊粉じん濃度 (店舗内の喫煙席、 床上約 1.2 m)	A	0.09 mg/m <sup>3</sup>
	B	0.16 mg/m <sup>3</sup>
	C	0.11 mg/m <sup>3</sup>
	D	0.07 mg/m <sup>3</sup>
	E	0.13 mg/m <sup>3</sup>
	平均値	0.092 mg/m <sup>3</sup>

※：測定点ごとに 2 回以上測定して、その平均値を記載することが望ましい。

6 点以上測定した場合は、列を追加して記載してください。

なお、算出した平均値については、小数第 4 位を四捨五入し、0.150 以下となれば、基準を満たしているものとします。

複数の場所で措置を講じた場合は、場所ごとに作成してください。

## 必要換気量の要件に対する適合状況の確認結果

受動喫煙防止対策を実施した事業場（店舗名など）の名称を記載してください。

### 1. 測定の実施日等

(1) 事業場の名称	厚生労働食堂 霞が関店
(2) 測定の実施日時	平成 29 年 7 月 17 日 (月)
(3) 測定場所	店舗内の喫煙席 (16 席)
(4) 測定時間	14:00 ~ 14:30
(5) 測定実施者	(所属) 厚生労働商事株式会社 (氏名) 安衛 一郎

複数の場所で措置を講じた場合は、場所が特定できるように記載してください。

### 2. 措置を講じた場所の概略図（主要な設備、測定機器の配置）

措置を講じた場所のふかん図を記載し、主要な設備（換気扇など）、出入口などの開口部や測定地点が大まかにわかるように記載してください。

### 3. 測定結果

測定項目 (測定場所)	測定点の高さ (床から)	風速の実測値 <sup>※1</sup>		
風向・風速 (喫煙区域への 出入口)	上部	1.8 m	0.14 m/s	
	中央部	1.2 m	0.17 m/s	
	下部	0.6 m	0.15 m/s	換気量 <sup>※2</sup>
	平均値		0.153 m/s	1,377 m <sup>3</sup> /h

※1：2回以上測定して、その平均値を記載することが望ましい。

※2：風速の実測値の平均値をもとに算出する。算出方法は以下のとおり。

$$\text{換気量 (m}^3\text{/h)} = \text{開口部の断面積 (m}^2\text{)} \times \text{風速の実測値 (m/s)} \times 3,600 \text{ (s/h)}$$

以上により、

$$\text{換気装置による処理風量 } 1,377 \text{ (m}^3\text{/h)} > \text{必要換気量 } 1,125 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

となり、交付要領で定める必要換気量を満たすことが確認できた。

## 受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書

平成 29 年 8 月 28 日

労働局長 殿

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

所在地 東京都千代田区霞が関 1 丁目 2 番 2 号  
 法人又は事業主名 厚生労働商事株式会社  
 代表者職氏名 厚労 太郎 印

交付額確定通知書の日付と番号を記載してください。

代表者印を押印してください。

平成 29 年 8 月 20 日付け ○○ 号により確定通知を受けた下記 1 の助成金交付額  
 (確定額) について、下記 2 の口座に振り込むよう請求します。

## 記

交付額確定通知書に記載のあった助成金交付額(確定額)を記載してください。

1 助成金交付額(確定額) 金 787,000 円

2 助成金振込先

交付申請時に提出した記載例 6 の内容と同じ場合でも、もう一度詳細を記載してください(留意事項は記載例 6 参照)。

金融機関等名称	厚生労働銀行	支店等名称	霞ヶ関支店
口座番号	○○○○○○○○○		
預金種別	( 普通 ) ・ 当座 ) ※ どちらかに○を付すこと。		
フリガナ			
口座名義	厚生労働株式会社 代表取締役 厚労太郎		

平成34年8月1日

東京労働局長 殿

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎



代表者印を押印してください。

### 受動喫煙防止対策関係事業で設置した喫煙室の現状について

交付額確定通知書の日付と番号を記載してください。

平成29年8月20日付け〇〇号により受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書を受けた受動喫煙防止対策関係事業で設置した喫煙室について、平成34年8月1日現在の状況を以下のとおり報告します。

記 交付額確定通知書などで指定された報告基準日を記載してください。

1. 本事業で取得した財産の処分等 ( 無 ) ・ 有 )  
(「有」の場合、処分等した備品等の名称、処分日、売却額および処分した理由を記載)

2. 帳簿及び書類の保存状況 ( 良好 ) ・ 不良 )  
別添〇の写真のとおり、適切に保存している。

交付条件が履行できている場合は「良好」、履行できていない場合は「不良」と記載してください。

3. 助成金交付条件の履行状況

助成金交付条件の内容	履行状況	
喫煙室使用時に、実績報告の風速の測定で使 用した大きさののれんを常時使用すること。	別添〇の写真のとおり、のれ んを常時使用している。	良好
交付条件がない場合、「なし」と記載してください。		

4. 喫煙室以外の事業場建物内での喫煙 ( 無 ) ・ 有 )

5. 助成を受けた備品などの喫煙室外での使用 ( 無 ) ・ 有 )  
(「有」の場合、使用した備品の名称、喫煙室外での使用頻度、使用した理由を記載)

1日あたりのおおよその延べ使用人数を記載してください。

6. 現在の喫煙室の状況  
別添〇の写真のとおり。現在、1日に延べ〇〇人が使用している。

平成34年8月1日

東京労働局長 殿

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎



代表者印を押印してください。

### 受動喫煙防止対策関係事業で設置した屋外喫煙所の現状について

交付額確定通知書の日付と番号を記載してください。

平成29年8月20日付け〇〇号により受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書を受けた受動喫煙防止対策関係事業で設置した屋外喫煙所について、平成34年8月1日現在の状況を以下のとおり報告します。

記 交付額確定通知書などで指定された報告基準日を記載してください。

1. 本事業で取得した財産の処分等 ( 無 ) ・ 有 )  
(「有」の場合、処分等した備品等の名称、処分日、売却額および処分した理由を記載)

2. 帳簿及び書類の保存状況 ( 良好 ) ・ 不良 )  
別添〇の写真のとおり、適切に保存している。

交付条件が履行できている場合は「良好」、履行できていない場合は「不良」と記載してください。

#### 3. 助成金交付条件の履行状況

助成金交付条件の内容	履行状況	
強風時は屋外喫煙所の使用を中止すること。	別添〇の写真のとおり、注意喚起をし、必要に応じて施錠している。	良好
交付条件がない場合、「なし」と記載してください。		

4. 屋外喫煙所以外の事業場建物内での喫煙 ( 無 ) ・ 有 )

5. 助成を受けた備品などの屋外喫煙所外での使用 ( 無 ) ・ 有 )  
(「有」の場合、使用した備品の名称、喫煙室外での使用頻度、使用した理由を記載)

1日あたりのおおよその延べ使用人数を記載してください。


6. 現在の屋外喫煙所の状況  
別添〇の写真のとおり。現在、1日に延べ〇〇人が使用している。

平成34年8月1日

東京労働局長殿

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎



代表者印を押印してください。

### 受動喫煙防止対策関係事業で措置を講じた区域の現状について

交付額確定通知書の日付と番号を記載してください。

平成29年8月20日付け〇〇号により受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書を受けた受動喫煙防止対策関係事業で措置を講じた区域（以下「喫煙区域」という。）について、平成34年8月1日現在の状況を以下のとおり報告します。

交付額確定通知書などで指定された報告基準日を記載してください。

#### 記

- 1. 本事業で取得した財産の処分等 (  無 ) ・ 有 )  
(「有」の場合、処分等した備品等の名称、処分日、売却額および処分した理由を記載)
- 2. 帳簿及び書類の保存状況 (  良好 ) ・ 不良 )  
別添〇の写真のとおり、適切に保存している。

交付条件が履行できている場合は「良好」、履行できていない場合は「不良」と記載してください。

#### 3. 助成金交付条件の履行状況

助成金交付条件の内容	履行状況
営業時間内は設置した換気装置について「強」モードで使用する	別添〇の写真のとおり、強モードで使用する旨換気装置のスイッチの近くに表示をして、実際に「強」モードで使用している。
交付条件がない場合、「なし」と記載してください。	

- 4. 喫煙区域以外の事業場建物内での喫煙 (  無 ) ・ 有 )
- 5. 助成を受けた備品などの喫煙区域以外での使用 (  無 ) ・ 有 )  
(「有」の場合、使用した備品の名称、喫煙区域外での使用頻度、使用した理由を記載)

措置を講じた区域の1日あたりのおおよその延べ来客人数を記載してください。

- 6. 現在の喫煙区域の状況  
別添〇の写真のとおり。現在、1日に延べ〇〇人が喫煙区域に来客している。

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成29年6月25日

交付決定通知書の発行を受けた都道府県の労働局長名としてください。

東京労働局長殿

申請事業主の主たる事務所の

- ① 所在地
  - ② 法人名
  - ③ 代表者の職名、氏名
- を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎

印

代表者印を押印してください。

## 受動喫煙防止対策助成金の申請の取下げについて

交付決定通知書の日付と番号を記載してください。

平成29年6月1日付けで受動喫煙防止対策助成金交付申請書を提出し、平成29年6月20日付け〇〇号により東京労働局長の交付決定を受けた交付申請について、下記理由により申請を取り下げたいので申し出ます。

### 記

交付決定の際に付された条件「事業実績報告書を平成29年7月31日までに提出すること」について、事業の終了予定日と社内の人員配置を考慮した場合、期日までの提出が困難であると予想されるため。

申請を取り下げる理由を記載してください。

※：交付決定の内容またはこれに付された条件に対して不服があること以外の理由で、交付決定された事業をやめたい場合は、交付要綱第7号の「事業中止（廃止）承認申請書」を提出してください。

# 受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認申請書

交付決定通知書の発行を受けた都道府県の労働局長名としてください。

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成29年6月30日

東京労働局長 殿

申請事業主の主たる事務所の

- ① 所在地
  - ② 法人名
  - ③ 代表者の職名、氏名
- を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
 厚生労働商事株式会社  
 代表取締役 厚労 太郎

印

代表者印を押印してください。

交付決定通知書の日付と番号を記載してください。

平成29年6月20日付け〇〇号をもって交付決定を受けた受動喫煙防止対策助成金について、交付決定を受けた内容を下記のとおり変更したいので、受動喫煙防止対策助成金交付要綱第7条の規定により申請します。

今回の記載例は、助成対象経費として1,575,000円で交付決定を受けた事業を、125,000円増額して、総額1,700,000円として変更承認申請した場合を想定しています。  
 金額の変更を伴わない場合(例:実績報告日の変更)は、空欄としてください。

## 記

### 1 助成対象経費

今回変更申請金額	金	1,700,000円
(うち今回の <b>増額</b> 減額) 申請額	金	125,000円)

### 2 助成金の額

今回変更申請金額	金	850,000円
(うち今回の <b>増額</b> 減額) 申請額	金	63,000円)

### 3 事業内容(受動喫煙防止対策助成金交付申請書及びその添付書類)における変更箇所

	項目	変更前	変更後	変更の理由
1	交付要綱様式第1号別添「事業の概要」欄	天井にショックファンを2箇所設置	天井にショックファンを3箇所設置	交付決定を受けた設備では、交付要領で定める喫煙室の要件を満たせなかったため。 ※変更後の配置図は別紙参照。
2			変更箇所に下線を引いてください。 図の場合は○囲みでも可です。	

- 備考
1. 内容を変更する箇所の数に応じて、欄を追加又は削除すること。
  2. 枠内に記載できない内容は、「別紙参照」と記載の上、別紙(様式自由)に記載すること。
  3. 必要に応じて変更内容の詳細を確認できる書類、図面等を添付すること。
  4. 本様式の別添として、交付申請時に提出した交付申請書(様式第1号)、その別添及び関係資料について、本変更承認申請により変更を行う箇所を明示した上で提出すること。

備考をよく参照してください。

記載例 15 は「中止」の例です。「廃止」の場合は記載例 16 を参照してください。

## 受動喫煙防止対策助成金事業中止承認申請書

交付決定通知書の発行を受けた都道府県の労働局長名としてください。

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成 29 年 6 月 25 日

東 京 労 働 局 長 殿

申請事業主の主たる事務所の

- ① 所在地
  - ② 法人名
  - ③ 代表者の職名、氏名
- を記載してください。

東京都千代田区霞が関 1 丁目 2 番 2 号  
厚生労働商事株式会社

代表取締役 厚 郎 太 郎

印

交付決定通知書の日付と番号を記載してください。

代表者印を押印してください。

平成 29 年 6 月 20 日付け〇〇号をもって交付決定を受けた受動喫煙防止対策助成金に係る助成対象事業について、下記のとおり中止したいので、受動喫煙防止対策助成金交付要綱第 9 条第 1 項の規定により申請します。

### 記

1 中止予定期間 平成 29 年 7 月 8 日から平成 29 年 8 月 15 日まで

2 中止の理由

喫煙室内に設置予定だった換気装置の入荷が、製造元の都合により遅れているため。

備考 「中止（廃止）」については、該当しないものを削除すること。

記載例 16 は「廃止」の例です。「中止」の場合は記載例 15 を参照してください。

## 受動喫煙防止対策助成金事業廃止承認申請書

交付決定通知書の発行を受けた都道府県の労働局長名としてください。

東京労働局長 殿

申請事業主の主たる事務所の

- ① 所在地
  - ② 法人名
  - ③ 代表者の職名、氏名
- を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎

印

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

平成29年7月1日

交付決定通知書の日付と番号を記載してください。

代表者印を押印してください。

平成29年6月20日付け〇〇号をもって交付決定を受けた受動喫煙防止対策助成金に係る助成対象事業について、下記のとおり廃止したいので、受動喫煙防止対策助成金交付要綱第9条第1項の規定により申請します。

### 記

1 廃止予定年月日 平成25年7月5日

2 廃止の理由  
事業場の移転が決定されたため。

備考 「中止（廃止）」については、該当しないものを削除すること。

平成32年8月1日

東京労働局長 殿

所轄労働局への提出年月日を記載してください。

東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  
厚生労働商事株式会社  
代表取締役 厚労 太郎

印

代表者印を押印してください。

## 受動喫煙防止対策助成金の交付対象物等の処分等に係る承認申請書

平成29年8月20日付け〇〇号をもって受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知を受けた事業で設置した機械及び重要な器具について、下記のとおり処分等したいので、受動喫煙防止対策助成金交付要綱第16条の規定により、当該処分等の承認について申請します。

### 記

#### 1 処分等の理由

平成32年度内に社内を全面禁煙とする方針としたことにより、本助成金により設置した喫煙室を撤去する必要があるため。

#### 2 処分等の作業の実施日（予定）

平成32年9月1日～3日

#### 3 処分等の内容

喫煙室の撤去

この例に示しているのは喫煙室の撤去の場合ですが、他にも例えば措置を講じた事業場の廃止にともなう喫煙室の撤去や転売、譲渡を行う場合など、交付要綱第16条に該当するものについては、この交付対象物等の処分等に係る承認申請書の提出の必要があります。

#### 備考

本様式の別添として、処分等前の状況が確認できる書類、写真等を添付すること。

# 受動喫煙防止対策助成金交付申請時チェックリスト (申請事業者用)

別紙 1

※助成金交付申請書を都道府県労働局に提出する前に、必要書類や記載事項に漏れないか、このチェックリストでチェックして下さい。

提出書類	交付申請時提出資料 ○ 必須書類	必須確認項目
受動喫煙防止対策助成金交付申請書 交付要綱様式第1号及び別添)	○	<input type="checkbox"/> 正本及び副本(正本の写し)を1通ずつ作成しましたか。 <input type="checkbox"/> 申請書に提出日の日付が記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 資本金又は出資の総額又は「常時雇用する労働者」のいずれかが、申請者の主たる事業に応じた中小企業事業主の要件を満たしていますか。 <input type="checkbox"/> 事業場の名称が明瞭ですか。喫煙室等を設置する場所が本社以外の事業場である場合は、設置する場所の所在地が正しく記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 交付決定を受けてから工事が施工できるよう、着工予定日は余裕を持って設定されていますか。申請書類に不備がない場合、申請から交付決定まで1ヶ月程度を見込む必要があります。 <input type="checkbox"/> 年度内に工事が完了し、かつ、翌年度4月10日までに実績報告が確実に実行される計画となっていますか。 <input type="checkbox"/> 想定利用人数1人あたりの面積が、1.5m <sup>2</sup> を超えていませんか。超えている場合は、それだけの面積とする理由の説明が必要です。 <input type="checkbox"/> ・助成対象経費が400万円未満の場合】助成金申請金額が助成対象経費の2分の1の額(1000円未満の端数は切り捨て)となっていますか。 <input type="checkbox"/> ・助成対象経費が400万円以上の場合】助成金申請金額が200万円と記載されていますか。 <input type="checkbox"/> ・喫煙室、屋外喫煙所の場合】喫煙室等の1m <sup>2</sup> 当たり助成対象経費が60万円を超えていませんか。超えている場合は、それだけの費用がかかる理由の説明が必要です。 <input type="checkbox"/> ・換気装置等を講ずる場合】措置を講ずる喫煙区域の1m <sup>2</sup> 当たり助成対象経費が40万円を超えていませんか。超えている場合は、それだけの費用がかかる理由の説明が必要です。
受動喫煙防止対策助成金の交付申請に際しての申立書(交付要綱様式第1号)	○	<input type="checkbox"/> 申立書が法人又は事業主により記載され、代表者記名押印がありますか。 <input type="checkbox"/> 記載の一部削除、改変等がありませんか。
直近の労働保険概算保険料申告書(専) 労働保険関係成立届(専))	○	<input type="checkbox"/> 労働保険に加入し、直近2年間に労働保険料の未納がないですか。申立書の記述を裏付けるものとなっていますか。 <input type="checkbox"/> 本社と喫煙室等を設置する事業場が別々に労働保険に加入している場合、その両方の書類が添付されていますか。
中小企業事業主であることを確認するための書類	○	<input type="checkbox"/> 交付申請書別添の業種を裏付ける内容の書類ですか。 <input type="checkbox"/> 交付申請書の「申請事業主の資本金又は出資の総額」及び「申請事業主の常時雇用する労働者の数」を裏付けるものとなっていますか。
喫煙室の設置等をしようとする場所の工事前の写真(申請日から3か月以内に撮影したもの)	○	<input type="checkbox"/> 交付申請日から遡って3か月以内に撮影された写真ですか。 <input type="checkbox"/> 助成対象事業に係る工事(設置場所は設計図等で判断)が未着工であると判断できる写真ですか。
設置等をしようとする喫煙室等の場所、仕様、換気扇等の設備、利用可能な人数、その他助成事業の詳細を確認できる資料	○	<input type="checkbox"/> 部屋の間取りに対する喫煙室の設置等を行う場所を示した設計図が添付されていますか。(申請時の状況と施工後の予定が分かるようになっていきますか。) <input type="checkbox"/> 設計図中で換気扇等の機器及び設備の設置場所及び設置台数が明瞭になっていますか。 <input type="checkbox"/> 措置を講ずる場所の出入口の位置や大きさが明らかになっていますか。 <input type="checkbox"/> 電気工事の内容が明らかになっていますか。 <input type="checkbox"/> 非喫煙区域とを隔てる壁等の建材の材質が明らかになっていますか。 <input type="checkbox"/> ・他の工事と同時に実施する場合】本助成金関係の工事と明らかに区別されていますか。区別できない場合(電気工事等)にあっても、共通で行う必要のある工事が何か明らかになっていますか。 <input type="checkbox"/> 設置する換気扇、空気清浄機等の設備について、その型式、換気能力等を示す資料が添付されていますか。
講ずる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料	○	<input type="checkbox"/> ・喫煙室設置の場合】喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上となるよう設計されていますか。 <input type="checkbox"/> ・屋外喫煙所の場合】屋外喫煙所が出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどない構造となっており、排気方向などから、たばこ煙が屋内に流入しないよう設計されていますか。 <input type="checkbox"/> ・換気措置等を講ずる場合】喫煙区域の粉じん濃度を0.15(mg/m <sup>3</sup> )以下とすること、又は、n席の客席がある喫煙区域における1時間あたりの必要換気量が70.3×n(m <sup>3</sup> /時間)となるよう設計されていますか。 (換気能力や出入口、面積等から条件を満たすことが算出等されていることを確認して下さい。)
事業所の室内及びこれに準ずる環境において、喫煙室等以外において喫煙を禁止する旨を説明する書類	○	<input type="checkbox"/> 法人又は事業主により記載され、その代表者の記名押印がありますか。 <input type="checkbox"/> 事業所の室内及びこれに準ずる環境において、要件を満たす喫煙室、屋外喫煙所又は換気措置等を講じた場所以外に喫煙を禁止する旨を説明する内容が明記されていますか。
喫煙室の設置等に係る施工業者からの見積書の写し(2者以上)	○	<input type="checkbox"/> 2者以上の施工業者から提出され、喫煙室の機能に影響する部分については同一であると認められる内容ですか。 <input type="checkbox"/> 作成日が明瞭になっており、申請日近辺の日付ですか。 <input type="checkbox"/> 見積書の宛先は申請事業主名となっていますか。 <input type="checkbox"/> 施工業者名が記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 交付申請書別添の「助成対象経費」の金額と一致するか、又はそれ以上の金額ですか。 <input type="checkbox"/> 受動喫煙防止対策に係る措置と直接関係のない経費が、助成対象経費として計上されていないですか。 <input type="checkbox"/> 人件費又は工費が、工事スケジュールに照らして過度に高額となっていないですか。 <input type="checkbox"/> 使用する建材の規格や数量、機器の型式や設置台数が設計図の内容と一致していることが確認できますか。 <input type="checkbox"/> 使用する建材や機器の金額が実勢価格より極端に高額になっていないですか。
その他都道府県労働局長が必要と認める書類	○	<input type="checkbox"/> 助成金の振込先を記載した書類が添付されていますか。
その他の確認事項		<input type="checkbox"/> 工事契約は、申請事業主自身が施工業者と交わす予定ですか。(申請事業主と工事発注者が一致していない場合は、助成金の交付は認められません。) <input type="checkbox"/> 工事経費は、事業実績報告日までに全額を完済する予定ですか。(事業実績報告日を超える完済日が設定された分割払いやリース契約による支払い)では、助成金の交付は認められません。) <input type="checkbox"/> 換気装置等を講ずる場合】措置を講じようとする事業場が、旅館、料理店又は飲食店を営んでいますか。

# 受動喫煙防止対策助成金事業実績報告時チェックリスト(申請事業者用)

別紙2

※助成金事業実績報告書を都道府県労働局に提出する前に、必要書類や記載事項に漏れがないか、このチェックリストでチェックして下さい。

添付書類	事業実績報告時 必須資料 ○ 必須書類	必須確認項目
受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書(様式第9号)	○	<input type="checkbox"/> 正本及び副本(正本の写し)を1通ずつ作成しましたか。 <input type="checkbox"/> 実績報告書に提出日の日付が記載されていますか。 <input type="checkbox"/> 「(1)受動喫煙防止対策を実施した事業場の名称」が交付申請書の事業場の名称と一致していますか。 <input type="checkbox"/> 「(6)助成金申請額」が交付決定した助成金の額と同額であるか、又は少ないですか。 (交付決定内容の変更の承認がなければ、交付決定した助成金の額を超える額の助成金は交付されません。) <input type="checkbox"/> 助成対象事業に係る工事が、交付決定を受けた年度内に終了していますか。 <input type="checkbox"/> 添付資料(写真、領収書等の日付)により概ね整合がとれていますか。 <input type="checkbox"/> 喫煙室等の定員及び面積が交付決定を受けたものと相違ないですか。相違がある場合は添付資料等により内容について確認して下さい。 <input type="checkbox"/> 添付資料(写真、領収書等の日付)により概ね整合がとれていますか。 <input type="checkbox"/> 工事施工後の写真及び資料が添付され、参照先が明確に記載されていますか。 <input type="checkbox"/> ・助成対象経費が400万円未満の場合]助成金申請額が助成対象経費の2分の1の額(1000円未満の端数は切り捨て)となっていますか。 <input type="checkbox"/> ・助成対象経費が400万円以上の場合]助成金申請額が200万円と記載されていますか。
受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書(様式第2号)の写し	○	<input type="checkbox"/> 都道府県労働局から交付された受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書の写しが添付されていますか。
受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)の写し	△ 変更承認を受けている場合のみ	<input type="checkbox"/> 都道府県労働局から交付された受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書(変更の承認を複数回受けている場合はその全ての通知書)が添付されていますか。
喫煙室の設置等工事に係る領収書(請求書)	○	<input type="checkbox"/> 作成日が明瞭で、工事施行完了日近傍の日付となっていますか。 <input type="checkbox"/> 領収書(請求書)の宛先は、申請事業主名となっていますか。 <input type="checkbox"/> 施工者名が明瞭に記載されていますか。 <input type="checkbox"/> ・領収書の場合]施工者に対する領収書に記載されている金額の支払いが完了していますか。また、支払い手段を確認しましたか。 支払い手段(現金決済・口座振込・手形決済・その他( )) <input type="checkbox"/> ・請求書の場合]支払い予定日: 年 月 日 支払い手段(現金決済・口座振込・手形決済・その他( )) ※請求書で事業実績報告を行った場合は、支払後速やかに領収書を都道府県労働局に提出する必要があります。領収書の提出がないと、助成金が支払われないことがあります。 <input type="checkbox"/> 事業実績報告書(様式第9号)の「助成対象経費」と内容の整合がとれていますか。 <input type="checkbox"/> 使用した建材の規格や数量、機器の型式や設置台数が、提出された写真や資料と一致していますか。 <input type="checkbox"/> 使用した建材や機器の金額が、実勢価格に照らして極端に異なるものとはなっていませんか。 <input type="checkbox"/> 人件費や工費が、工事内容に照らして過度に高額なものとはなっていませんか。 <input type="checkbox"/> ・受動喫煙防止対策に関係しない工事を同時に実施した場合]受動喫煙防止対策に関する費用と明確に区分されていて(又は按分されていて)、事業実績報告書(様式第9号)の助成対象経費には、受動喫煙防止対策とは関係ないものは含まれていないですか。 <input type="checkbox"/> ・その他、用途や詳細な内容が不明なもの(例えば、「〇〇工事費一式」雑費)など、具体的な内訳が示されていないものは含まれていないですか。 <input type="checkbox"/> ・その他、交付決定時の見積書の内容と大きな相違はないですか。
設置等をした喫煙室等の場所、仕様、換気扇等の設備、その他実施した受動喫煙を防止するための設備、備品等の詳細を確認できる写真	○	<input type="checkbox"/> ・工事施工後の概観が、交付決定した内容(図面)変更の承認をしている場合はその内容を含む。)と合致していますか。 <input type="checkbox"/> ・写真]工事終了後速やかに撮影したものですか。撮影日: 年 月 日 <input type="checkbox"/> ・写真]換気扇等の設置機器及び設備の型式、設置場所、設置台数等について交付決定した内容(変更の承認をしている場合はその内容を含む。)のとおりであることが確認できるものですか。 <input type="checkbox"/> ・写真]換気に係る工事(換気扇、ガラリ等)、建築工事(壁の設置等)実施箇所について、交付決定した内容(変更の承認をしている場合はその内容を含む。)のとおり施工されていることが確認できるものですか。 <input type="checkbox"/> ・写真又は添付資料]壁等の建材について、規格や材質が交付決定した内容(変更の承認をしている場合はその内容を含む。)のとおりであることが確認できるものですか。 <input type="checkbox"/> ・写真又は添付資料]その他、交付決定した際の根拠資料、請求書又は領収書に記載された内容(工事、設備又は機器)変更の承認をしている場合はその内容を含む。)について、施工又は設置されていることが全て確認できるものですか。
交付決定を受けた内容と実際に実施した事業が相違ないことを説明する書類	○	<input type="checkbox"/> 法人又は事業主により記載され、その代表者の記名押印がありますか。 <input type="checkbox"/> 交付決定を受けた内容と実際に施工した内容が相違ない旨を説明する内容となっていますか。
実施した受動喫煙を防止するための措置が、要件を満たしていることを確認できる書類	○	<input type="checkbox"/> ・喫煙室設置の場合]喫煙室の出入口において喫煙室内に向かう風速について、要件を満たしていることが実測値により説明されていますか。 <input type="checkbox"/> ・屋外喫煙所設置の場合]出入口と給排気口以外には非喫煙区域に対する開口面がほとんどなく、かつ、屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないことが実測値により説明されていますか。 <input type="checkbox"/> ・換気装置等を講じた場合]粉じん濃度は実測値で、換気量は風速の実測値を元にした計算値で、要件を満たしていることが示されていますか。
その他都道府県労働局長が必要と認める書類		

都道府県労働局連絡先一覧

別紙3

労働局名	郵便番号	所在地	雇用環境・均等部企画課 雇用環境・均等室 電話番号	労働基準部 健康安全課(健康課) 電話番号
北海道労働局	〒060-8566	札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎	011 788) 7874	011(709)2311(代) (健)
青森労働局	〒030-8558	青森市新町2-4-25 青森合同庁舎	017 734) 4212	017(734)4113
岩手労働局	〒020-8522	盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 5階	019 604) 3010	019(604)3007
宮城労働局	〒983-8585	仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎	022 299) 8834 022 299) 8844	022(299)8839
秋田労働局	〒010-0951	秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎	018 800) 0770	018(862)6683
山形労働局	〒990-8567	山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階	023 624) 8228	023(624)8223
福島労働局	〒960-8021	福島市霞町1-46 福島合同庁舎	024 536) 2777	024(536)4603
茨城労働局	〒310-8511	水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎	029 277) 8294	029(224)6215
栃木労働局	〒320-0845	宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎	028 633) 2795	028(634)9117
群馬労働局	〒371-8567	前橋市大手町大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8-9階	027 896) 4733	027 896) 4736
埼玉労働局	〒330-6016	さいたま市中央区新都心11番地2 ランド・アクシス・タワー	048 600) 6210	048(600)6206
千葉労働局	〒260-8612	千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎	043 806) 1860	043(221)4312
東京労働局	〒102-8306	千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎12~14階	03 6893) 1100	03(3512)1616(健)
神奈川労働局	〒231-8434	横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎	045 211) 7357	045(211)7353(健)
新潟労働局	〒950-8625	新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館	025 288) 3528	025(288)3505
富山労働局	〒930-8509	富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎	076 432) 2728	076(432)2731
石川労働局	〒920-0024	金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎	076 265) 4429	076(265)4424
福井労働局	〒910-8559	福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎	0776 22) 0221	0776(22)2657
山梨労働局	〒400-8577	甲府市丸の内1-1-11	055 225) 2859	055(225)2855
長野労働局	〒380-8572	長野市中御所1丁目22-1	026 223) 0560	026(223)0554
岐阜労働局	〒500-8723	岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎	058 245) 1550	058(245)8103
静岡労働局	〒420-8639	静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階	054 254) 6320	054(254)6314
愛知労働局	〒460-8507	名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルディング11階 雇用環境・均等部企画課) 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 (労働基準部健康課)	052(219)5509	052(972)0256(健)
三重労働局	〒514-8524	津市島崎町327番2津第二地方合同庁舎	059 261) 2978	059(226)2107
滋賀労働局	〒520-0057	大津市梅林1丁目3-10 滋賀ビル5階 雇用環境・均等室) 大津市御幸町6番6号 労働基準部健康安全課)	077 510) 0788	077(522)6650
京都労働局	〒604-0846	京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451	075 275) 8087	075(241)3216
大阪労働局	〒540-8527	大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館	06 6941) 4630	06(6949)6500(健)
兵庫労働局	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14~16階	078 367) 0700	078(367)9153(健)
奈良労働局	〒630-8570	奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎	0742 32) 0215	0742(32)0205
和歌山労働局	〒640-8581	和歌山市黒田二丁目3-3 和歌山労働総合庁舎	073 488) 1170	073(488)1151
鳥取労働局	〒680-8522	鳥取市富安2丁目89-9	0857 29) 1701	0857(29)1704
島根労働局	〒690-0841	松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎	0852 20) 7007	0852(31)1157
岡山労働局	〒700-8611	岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎	086 224) 7639	086(225)2013
広島労働局	〒730-8538	広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館	082 221) 9247	082(221)9243
山口労働局	〒753-8510	山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館	083 995) 0390	083(995)0373
徳島労働局	〒770-0851	徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎	088 652) 2718	088(652)9164
香川労働局	〒760-0019	高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎	087 811) 8924	087(811)8920
愛媛労働局	〒790-8538	松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎	089 935) 5222	089(935)5204
高知労働局	〒780-8548	高知市南金田1番39号	088 885) 6028	088(885)6023
福岡労働局	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館	092 411) 4717	092(411)4798(健)
佐賀労働局	〒840-0801	佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎	0952 32) 7218	0952(32)7176
長崎労働局	〒850-0033	長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル	095 801) 0050	095(801)0032
熊本労働局	〒860-8514	熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階	096 352) 3865	096(355)3186
大分労働局	〒870-0037	大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル	097 532) 4025	097(536)3213
宮崎労働局	〒880-0805	宮崎市橋通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎	0985 38) 8821	0985(38)8835
鹿児島労働局	〒892-8535	鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎	099 223) 8239	099(223)8279
沖縄労働局	〒900-0006	那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)	098 868) 4403	098(868)4402

受動喫煙防止対策助成金について、詳しくは、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。  
 本助成金の申請窓口：雇用環境・均等部企画課 又は雇用環境・均等室  
 喫煙室等に関する技術的な事項など：労働基準部健康安全課（健）とあるのは健康課）